

Wdzydze, 22.04.2021r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (bez negocjacji) o wartości zamówienia, która nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na Odbudowę budynku z Porąbu, numer sprawy: ZP MKPE 1/2021.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie:

Proszę o przedstawienie zapotrzebowania na ilość rusztowań potrzebnych do wykonania prac, związanych z odbudową budynku z Porąbu w m²/3

Odpowiedź:

Zgodnie z pozycją 102. Przedmiaru Robót zapotrzebowanie na rusztowanie wynosi 128,99 m² (rusztowanie zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m). Zamawiający przypomina, że przedmiar jest materiałem pomocniczym do skalkulowania ceny oferty, rzeczywisty czas pracy rusztowań szacuje wykonawca prac.