


6	Przejście szczelne przez ścianę dla przyłącza D63PE z żeliwa	Hawle	1 kpl.
5	Pieściel uszczelniający dla rury Dz 160PE lub Dz 140PE	Logstor	1 szt.
4	Płozy centrujące dla rury D90mm lub 63mm	Integra	wg potrzeb
3	Manżeta typu N DN80/DN150 lub DN50/DN125	Integra	4 szt.
2	Rura ochronna D160 PE 100 SDR11 lub D140 PE 100 SDR17	Wavin	wg potrzeb
1	Rura przewodowa D80 lub D63 - ujęto w zestawieniu wyrobów - część opisowa projektu	Wavin	-
NR	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRODUCENT	ILOŚĆ

<div></div> <div>BUVAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA sp. z o.o. 41-800 Zabrze ul. Wandy 10/3</div>			Inwestor: ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. WOLNOŚCI 215 41-800 ZABRZE		
Data: 10.2020	Nr umowy: U-357/20	Podpis	Tytuł projektu:	Nr rysunku:	
Projektant przewodzący	mgr inż. Leszek Krzak uprawnienia budowlane w specjalności Instalacyjnej nr SLK3200/POOS/10		dla Inwestycji p.l.: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. GOGOLIŃSKIEJ (P.POŻ) W ZABRZU	W-07	
Wykonał	mgr inż. Joanna Turwicz				
Sprawdził	mgr inż. Jarosław Saklowski uprawnienia budowlane w specjalności Instalacyjnej nr SLK3203/POOS/10		Treść rysunku: PRZEJŚCIE SZCZELNE PRZEZ ŚCIANĘ/ POSADZKĘ BUDYNKU - RYSUNEK DYSPOZYCYJNY	Skala: -	
<small>WIEŻAJA KONSTRUKCYJNA, SPRAWDZENIE, WYKONANIE, PROJEKTOWANIE, I MOŻE BYĆ WYKONANYM TYLKO ZOBOWIĄZANIE ZAMAWIENIA, WYKONANIE, KOPLOWANIE (W OKŁADCE LUB PRZEMIANOWANIE) INNE FORMY PRZETWIERZANIA WYKONANIA PRZEMIANOWANIE ZOBOWIĄZANIE</small>					