


**UWAGA:**

Minimalna szerokość wykopu A		
L.p.	Hśr [m]	A [m]
1	≤1,75	0,8
2	>1,75 i ≤4,0	0,9

Wymiary na rysunku podano w mm.

<div><div></div><div><b>BUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA sp. z o.o.</b> 41-800 Zabrze ul. Wandy 10/3</div></div>			Inwestor: <b>ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.</b> <b>UL. WOLNOŚCI 215</b> <b>41-800 ZABRZE</b>		
Data: 10.2020	Nr umowy: <b>U-357/20</b>	Podpis	Tytuł projektu:  <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		Nr rysunku:  <b>W-03.1</b>
Projektant prowadzący	mgr inż. Leszek Kyzak uprawnienia budowlane w specjalności Instalacyjnej nr SLK3200/POOS/10		dla inwestycji p.t.:  <b>BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. GOGOLIŃSKIEJ (P.POŻ) W ZABRZU</b>		
Wykonał	mgr inż. Joanna Turwicz		Treść rysunku:		
Sprawił	mgr inż. Jarośław Saklowski uprawnienia budowlane w specjalności Instalacyjnej nr SLK3203/POOS/10		Skala:  -		

NIEMIECZA DOKUMENTACJA STANOWI WYKONANIE PRACOWNI PROJEKTOWEJ BUWAMAT Sp. z o.o. W ZAKRESIE PRACOWNI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE PRACOWNI

Niniejsza dokumentacja stanowi załącznik do umowy o wykonanie robót budowlanych, w której jest określone, że niniejsza dokumentacja jest własnością Biura Projektowego BUWAMAT Sp. z o.o. i nie może być wykorzystywana w innych celach bez zgody Biura Projektowego BUWAMAT Sp. z o.o. (w całości lub w części).