

WIR.271.2.17.3.2023

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”:

Pytanie nr 1

Prosimy o sprecyzowanie jak ma być szklenie (małe niebieskie kwadraciki) na fasadzie F4 – 2szt i F4*-1szt.

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie co oznacza "kratka" na fasadzie F4 i F4* ?

Odpowiedź:

Wskazane „małe niebieski kwadraciki” jak i „kratka” to panele fotowoltaiczne, które nie są przewidziane w projekcie zamiennym branży elektrycznej. W ich miejscu należy wykonać szklenie zgodnie z opisem technicznym „Drzwi i okna”.

Pytanie nr 3

Wg przedmiaru w zakresie jest dostawa i montaż automatycznych rolet okiennych do pomieszczeń 0.05, 1.02, 1.03. Brak informacji o roletach w dokumentacji projektowej. Proszę o charakterystykę tych rolet.

Odpowiedź:

Żaluzje zewnętrzne automatyczne natynkowe. Lamelle aluminiowe typu Z 90 z regulacją kąta nachylenia. Prowadnica aluminiowa. Kolor systemu: RAL 7038. Szczegóły dotyczące sterowania znajdują się w projekcie branży elektrycznej.

Zamawiający informuje, iż należy dodatkowo pomieszczenie 0.32 Aula wyposażyć w żaluzje zewnętrzne od strony południowej (o charakterystyce jak wyżej). Żaluzje wyposażyć w sterowanie zgodne z rysunkiem E-28 branży elektrycznej.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i 7 uPzp Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1) w Rozdziale IV ust. I dodaje się punkty:

26. Zamawiający dopuszcza zmiany materiałowe w warstwach pokrycia dachowego sali gimnastycznej w stosunku do określonych w projekcie tj. zamianę samoprzylepnej papy paroizolacyjnej na folię paroizolacyjną żółtą (lub w innym kolorze) atestowaną o grubości 0,2 mm o parametrach nie gorszych niż:

- Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu [MPa] wzdłuż: ≥ 12 ,
- Max. naprężenie przy rozciąganiu [MPa] w poprzek: ≥ 12
- Odporność na rozdieranie [N/mm] wzdłuż: ≥ 70 ,
- Odporność na rozdieranie [N/mm] w poprzek: ≥ 70
- Opór dyfuzyjny [$m^2 \cdot h \cdot hPa/g$]: ≥ 1000
- Reakcja na ogień – Klasa E.

27. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany materiałowe w warstwach pokrycia dachowego w pozostałej części budynku (poza salą gimnastyczną) w stosunku do określonych w projekcie:

1) Papa paroizolacyjna o parametrach:

- Grubość: 3 mm,
- Giętkość w niskiej temperaturze : $\leq - 10$,
- Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: $\geq + 70$,
- Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu wzdłuż/w poprzek: $\geq 2 \%$,
- Reakcja na ogień - Klasa E wg EN 13501-1,
- Wady widoczne – brak.

2) Papa podkładowa o parametrach

- Wkładka nośna: włóknina poliestrowa $\geq 200 g/m^2$,
- Grubość 4 mm ($\pm 0,2$ mm),
- Giętkość w niskiej temperaturze: $\leq - 20$
- Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: $\geq + 100$
- Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła rozciągająca wzdłuż: ≥ 800 , w poprzek ≥ 800 ,
- Reakcja na ogień - klasa E wg EN 13501-1,
- Wady widoczne – brak.

3) Papa wierzchniego krycia o parametrach:

- Wkładka nośna: włóknina poliestrowa $\geq 250 g/m^2$,
- Grubość 5,2 mm ($\pm 0,2$ mm),
- Giętkość w niskiej temperaturze: $\leq - 25$,
- Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: $\geq + 100$,
- Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła rozciągająca wzdłuż: ≥ 1000 , w poprzek ≥ 900 ,
- Reakcja na ogień - Klasa E wg EN 13501-1,
- Odporność na działanie ognia zewnętrznego - $B_{ROOF}(t1)$,
- Wady widoczne – brak.

Zamawiający wymaga, aby zastosowane materiały pokryciowe (grunt, papa podkładowa, papa wierzchniego krycia) były w jednym systemie izolacji pokryciowych.

28. Pomieszczenia: 0.05, 1.02, 1.03 należy wyposażyć w żaluzje zewnętrzne automatyczne natynkowe. Lamelle aluminiowe typu Z 90 z regulacją kąta nachylenia. Prowadnica aluminiowa. Kolor systemu: RAL 7038. Szczegóły dotyczące sterowania znajdują się w projekcie branży elektrycznej.

Zamawiający informuje, że dodatkowo pomieszczenie 0.32 Aula należy wyposażyć w żaluzje zewnętrzne od strony południowej (o charakterystyce jak wyżej). Żaluzje wyposażyć w sterowanie zgodne z rysunkiem E-28 branży elektrycznej.

- 2) w Rozdz. XVII pkt 1. SWZ zmianie ulega termin związania ofertą z dnia 02.11.2023 r. **na dzień 04.11.2023 r.**
- 3) w Rozdz. XVIII ust. 1 pkt 1 SWZ zmianie ulega termin składania ofert: z dnia 04.10.2023 r. godz. 10:15 **na dzień 06.10.2023 r. godz. 10:00,**
- 4) w Rozdz XVIII ust. 2 pkt 1 SWZ zmianie ulega termin otwarcia ofert: z dnia 04.10.2023 r. godz. 10:30 **na dzień 06.10.2023 r. godz. 10:15.**

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie art. 286 ust. 9 w związku z art. 271 ust. 1 uPzp zmianie ulega również treść ogłoszenia o zamówieniu w zakresie:

Sekcja VIII:

8.1.) Termin składania ofert: było 2023-10-04 10:00, **jest 2023-10-06 10:00**

8.3.) Termin otwarcia ofert: było 2023-10-04 10:15, **jest 2023-10-06 10:15**

8.4.) Termin związania ofertą: było do 2023-11-02, **jest 2023-11-04.**

Odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgt Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

