

LEGENDA

1. Kocioł olejowy o mocy Q=63kW
2. Zawór bezpieczeństwa typy SYR 1915 3/4"
3. Naczynie przeponowe NG25
4. Złącze samoodcinające
5. Zasobnik c.w.u. o poj. 160l
6. Zawór odcinający Dn40
7. Pompa Yonos PICO 25/1-8 Pel=0,075kW, 230V
8. Zawór zwrotny typ 601 Socla Dn40
9. Sprzęgło hydrauliczne o mocy Q=65kW, Dn40
10. Zawór kulowy, gwintowany Dn15 ze złączką do węża
11. Rozdzielacz zasilania Dn65
12. Rozdzielacz powrotu Dn65
13. Zawór odcinajacy Dn25
14. Zawór trójdrogowy Dn20 z siłownikiem
15. Pompa Stratos PICO 15/1-4 Pel=0,03kW, 230V
16. Zawór zwrotny Dn25
17. Filtr siatkowy Dn25
18. Zawór odcinajacy Dn40
19. Pompa Yonos PICO 25/1-6, Pel=0,04kW
20. Zawór zwrotny Dn40
21. Filtr siatkowy Dn40
22. Pompa Yonos PICO 15/1-4, Pel=0,02kW
23. Wymiennik płytowy o mocy Q=15kW
24. Zawór bezpieczeństwa typy SYR 1915 1/2"
25. Pompa Yonos PICO 15/1-4, Pel=0,02kW
26. Naczynie przeponowe NG18
27. Zawór zwrotny typ 601 SOCLA Dn25
28. Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 Dn15
29. Naczynie przeponowe DD18
30. Zawór odcinajacy |Dn15
31. Zawór zwrotny Dn15
32. Pompa cyrkulacyjna STA-Z NOVA
33. Filtr siatkowy Dn15
34. Filtr oleju z odpowietrznikiem TOC Oventrop
35. Automatyczny membranowy zawór odcinajacy ze stałą wysokością zabezpieczenia Oventrop
36. zbiornik oleju
37. Czujnik maksymalnego napełnienia Oventrop
38. Kołpak odpowietrzający Oventrop
39. Zamknięcie rury do napełniania

maatproject sp. z o.o.
maatproject sp. z o.o.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

OPRACOWANIE:	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ADAPTACJĄ ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA 2 SALE DYDAKTYCZNE ORAZ BUDOWA NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ W MIEJSCOWOŚCI PORYTE-JABŁOŃ.
ADRES BUDOWY: INWESTOR: ADRES:	Poryte-Jabłoń 103, 18-300 Zambrów,dz. nr 963/1, 963/2, 963/3 Gmina Zambrów ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

AUTORZY OPRACOWANIA:		podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Woźniak UPR. NR WKP/0250/POOS/05	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ryszard Niestrawski UPR. NR UAN-0386/67/87, 0386/40/90	

SCHEMAT KOTŁOWNI		IS07
branża: INSTALACJE SANITARNE	data: czerwiec 2018	skala: ----