

Gmina Komorniki
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

ZP.271.3.2022

Wszyscy Wykonawcy

Komorniki, 09 marca 2022 roku

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chomęcicach**”.

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami oraz modyfikacjami.

Pytanie 1

Projekt Wykonawczy Instalacji Sanitarnych określa, że należy zastosować centrale wentylacyjne dachowe w wykonaniu leżącym (nawiew obok wywiewu). Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie central wentylacyjnych o równoważnych parametrach, ale w wykonaniu stojącym (czyli wywiew na nawiewie) ?

Odpowiedź:

Centrale wentylacyjne dachowe zostały zaprojektowane celowo w wykonaniu leżącym, aby nie wystawały znacznie ponad dach, co miałyby wpływ zasadniczy na instalację odgromową oraz konieczne byłoby zaprojektowanie ścian maskujących na dachu. Dlatego Zamawiający nie wyraża zgody na centrale w wykonaniu stojącym.

Pytanie 2

Projekt Wykonawczy Instalacji Sanitarnych określa, że należy zastosować centrale wentylacyjne o grubości obudowy i izolacji 50mm. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie central wentylacyjnych o innej - mniejszej grubości obudowy i izolacji - np. 40mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie mniejszej grubości izolacji centrali niż 50 mm ze względu na większe straty ciepła przez obudowę centrali i tym samym zwiększenie zapotrzebowania na czynnik grzewczy.

Pytanie 3

Projekt Wykonawczy Instalacji Sanitarnych określa, że należy zastosować centrale wentylacyjne dachowe z przepustnicami czerpnymi i wyrzutowymi zabudowanymi (schowanymi) wewnątrz obudowy centrali - widać to np. na przekrojach budynku lub na rysunkach central. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie central dachowych z przepustnicami (czerpni i wyrzutu) zamontowanymi poza obudową centrali ?

Odpowiedź:

Zaprojektowano centrale wentylacyjne w wykonaniu kompaktowym tj. z wszystkimi elementami przynależnymi do central wbudowanymi do central. Zamawiający nie wyraża

zgody na zamontowanie przepustnic na czerpni i wyrzutni poza obudową central. Ponadto, zabudowa przepustnic wewnątrz obudowy centrali jest niezbędna w celu prawidłowego zabezpieczenia tego elementu przed wpływem warunków atmosferycznych.

Pytanie 4

Projekt Wykonawczy Instalacji Sanitarnych określa, że należy zastosować centrale wentylacyjne z filtrami wstępnymi i wtórnymi klasy G4 i F7 na nawiewie - o długościach odpowiednio 360mm i 590mm, oraz F5 na wywiewie - o długości 500mm. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych (mniejszych) długości filtrów niż podane w Projekcie ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie mniejszych długości filtrów. Należy zastosować filtry o długościach co najmniej takich, jak podano w projekcie. Długość filtrów przekłada się na ich powierzchnię filtracyjną i co za tym idzie - na żywotność filtrów. Mniejsze długości filtrów będą powodowały konieczność częstszych wymian i zwiększenie kosztów eksploatacyjnych urządzenia.

Pytanie 5

Prosimy o wskazanie technologii wykonania napisu na elewacji SALA GIMANSTYCZNA m.in. wskazanie wymiaru napisów, wysokości liter, materiału z jakiego wykonane mają być litery, sposobu montażu do elewacji.

Odpowiedź:

Wykonanie napisu na elewacji SALA GIMANSTYCZNA nie jest przedmiotem zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5, 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwając termin składania ofert na dzień **16 marca 2022** roku, w związku z czym,

a) zmienia się zapis rozdziału III ust. 2 SWZ następująco:

Termin złożenia oferty: ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 16 marca 2022 roku do godz. 9.00.

b) zmienia się zapis rozdziału III ustęp 3 pkt.1) SWZ następująco:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 marca 2022 r. o godz. 9:30. poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/komorniki>

c) zmienia się zapis rozdziału III ust. 5 pkt. 1) SWZ następująco:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 14 kwietnia 2022 roku.

d) zmienia się zapis rozdziału XIII ust. 3 SWZ następująco:

Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 14 kwietnia 2022 roku.

Ponadto, ze względu na sposób finansowania, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść załącznika nr 8 do SWZ oraz SWZ poprzez załączenie logo Rządowego Funduszu Polski Ład – w załączeniu.

WÓJT
mgr inż. Broda

