

ZP.271.28.2023
Gmina Margonin
64-830 Margonin
ul. Kościuszki 13

Margonin, dnia 05 października 2023 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Numer sprawy: ZP.271.28.2023.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **“Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Margoninie - etap 2”**.

W związku z otrzymanymi pytaniami z dnia 28 września 2023 r. dotyczącym wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **“Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Margoninie – etap 2”**, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

„Czy Inwestor zakłada możliwość wykonania zbiorników z elementów prefabrykowanych składanych na budowie?”

Pytanie Nr 2

“Prosimy o informację, czy ściany zewnętrzne zbiorników w części podziemnej oraz nadziemnej mają być ocieplone oraz w jaki sposób ściany nadziemne żelbetowe mają być obrobione/wykończone).”

Odpowiedź Nr 1

Inwestor nie wyraża zgody na wykonanie zbiorników w z elementów prefabrykowanych.

Odpowiedź Nr 2

Zgodnie z dokumentacją projektową ściany zewnętrzne zbiorników RB-3, OWT-3 w części podziemnej oraz nadziemnej nie są ocieplone. Wykończenie ścian - izolacją powłokową.

*Z upoważnienia Burmistrza
Miasta i Gminy Margonin
/-/ Łukasz Malczewski
Zastępca Burmistrza*