

RRGP.271.9.2023

GMINA KRZEMIENIEWO

ul. Dworcowa 34

64-120 Krzemieniewo

tel.65 536 92 00, faks 65 529 75 15

e-mail: zwgm@krzemieniewo.pl

NIP 6972152640, Regon 411050681

Krzemieniewo, dnia 17.07.2023 r.

Odpowiedź na pytanie

dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: **Modernizacja sali wiejskiej w Pawłowicach**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie:

Proszę o określenie klasy drewna z jakiej ma być wykonana konstrukcja drewniana więźby. Dokumentacja projektowa w punkcie 2.1 informuje, że należy zastosować drewno sosnowe klasy C27. Zastosowanie drewna klasy C27 jest nie do spełnienia.

Wg obecnej normy "PN-D- 94021:2013-10 tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi" nie ma klasy C27.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na wykonanie napraw konstrukcji drewnianej więźby z drewna sosnowego klasy C24 należącej do klasy sortowniczej średniej (KS)?

Zakup drewna w klasie sortowniczej wyborowej (KW) czyli w klasie C35 jest na rynku polskim mało prawdopodobny wręcz niemożliwy.

Odpowiedź:

Z uwagi na trudności w dostępie do drewna konstrukcyjnego C27 dopuszcza się zastosowanie drewna konstrukcyjnego C24 o odpowiednich parametrach potwierdzonymi Certyfikatem jakości.