



Rzeszów, dnia 07.06.2023 r.

TI/226/078/2023

Do Wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, którego wartość nie przekracza progów unijnych Nr **P-14/2022** pn. **„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Rzeszowa”**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy informuje:

Pytanie 1.:

Czy zamawiający dopuszcza montaż studzienek tworzywowych śr. 425 PP produkowanych zgodnie z PN-EN 13598-2, złożonych z kinety, rury trzonowej i teleskopu, łączonych na uszczelki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie dla wszystkich studni tworzywowych pod warunkiem zastosowania rur trzonowych karbowanych dwuwarstwowych.

Odpowiedź na pytanie jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

PROKURENT
Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Robert Potoczny

Podpis Zamawiającego

