

INWENTARYZACJA - OPINIA NR 001/11/21

W wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń kominowych, wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w **Świnoujście ul. Jaracza nr 54**

1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przewodów kominowych

Przewody kominowe wykonane są z cegły pełnej na zaprawie wapienno – cementowej.

Długości przewodów kominowych liczone są od korony kominowej.

Brak możliwości sprawdzenia podłączeń w mieszkaniu nr 6, lokator przebywa w więzieniu.

Przewody kominowe nr 1-4 niewychodzą powyżej wykusz mieszkanie nr 7, a przewody kominowe nr 5-12 są wyprowadzone powyżej wykuszu dachowego 1m.

- 1. Przewód kominowy nr 1** – dł. przewodu kominowego 7,2m, podłączenie wentylacji kuchni mieszkania nr 2,
- 2. Przewód kominowy nr 2** – dł. przewodu kominowego 7,3m, podłączenie wentylacji pokoju mieszkania nr 3,
- 3. Przewód kominowy nr 3** – dł. przewodu kominowego 4,2m, brak podłączeń,
- 4. Przewód kominowy nr 4** dł. przewodu kominowego 4,6 m, podłączenie wentylacji kuchni mieszkania nr 5,
- 5. Przewód kominowy nr 5** – dł. przewodu kominowego 7,2m, brak podłączeń,
- 6. Przewód kominowy nr 6** – dł. przewodu kominowego 10,5m, brak podłączeń,
- 7. Przewód kominowy nr 7** – dł. przewodu kominowego 9m, podłączenie wentylacji łazienki mieszkania nr 2,
- 8. Przewód kominowy nr 8** – dł. przewodu kominowego 6,5m, podłączenie wentylacji łazienki mieszkania nr 5,
- 9. Przewód kominowy nr 9** – dł. przewodu kominowego 10,2m, brak podłączeń,
- 10. Przewód kominowy nr 10** – podłączeń pieca centralnego ogrzewana mieszkanie nr3,
- 11. Przewód kominowy nr 11** – dł. przewodu kominowego 8,8m, brak podłączeń,
- 12. Przewód kominowy nr 12** – dł. przewodu kominowego 8,8m, brak podłączeń,

Opinię sporządzono w oparciu o : art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 12 listopada 2010 (Dz. U. Nr 243 poz. 1623) oraz Ustawę o Bezpieczeństwie i Ochronie ppoż. z dnia 03.11.1992 r. (Dz. U. Nr 92 z dnia 10.12.1992 r. z późniejszymi zmianami) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla zleceniodawcy, a/a.

Potwierdzenie odbioru opinii

Dnia.....podpis.....

Opinia ważna 1 rok.

USŁUGI KOMINIARSKIE

Marek Nęcza

ul. Sikorskiego 4 B/9

72-600 Świnoujście

REGON:320585263

NIP: 885 514 890 76

Pieczeć i podpis opiniodawcy)

Rzut dachu:



