

OD/ZM/WEO16E007010/2016

Bydgoszcz, dnia 10.10.2016 r.

**Hydroterm**

**ul. Startowa 5;**

**85-744 Bydgoszcz**

**Dotyczy: Budowa sieć i ciepłej wraz z przyłączami i węzłami cieplnymi przy ul. Kpuściska 4 i Murarzy 5 w Bydgoszczy**

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, że w celu przeprowadzenia planowanej inwestycji należy:

1. przed przystąpieniem do realizacji inwestycji (projektu oraz wykonawstwa) wystąpić do tutejszego Rejonu z wnioskiem o naniesienie istniejących urządzeń względem projektowanych obiektów
2. przy realizacji inwestycji należy zachować odpowiednie odległości od istniejących urządzeń energetycznych zgodnie z Normą PN-E-05125 oraz obowiązującymi standardami obowiązującymi w Enea Operator sp. z o.o. w tym zachowania normatywnych głębokości lokalizacji istniejących urządzeń,
3. w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości oraz w przypadku lokalizacji istn. linii energetycznych pod terenami przewidzianymi dla ruchu kołowego, należy kolidujący odcinek linii kablowej przebudować. W tym celu należy wystąpić do tutejszego Rejonu o wydanie szczegółowych warunków likwidacji kolizji,
4. w miejscach skrzyżowań oraz pod drogami przewidzianymi dla ruchu kołowego w tym parkingi oraz na terenach o powierzchni asfaltowej, należy istniejące urządzenia energetyczne osłonić rurami ochronnymi dwudzielnymi typu Arot koloru: czerwonego dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli nn z zachowaniem przekroju:  $\varnothing$  160 mm dla wszystkich kabli SN i nn o przekroju żyły roboczej 240 mm<sup>2</sup> oraz  $\varnothing$  110 mm dla pozostałych kabli nn,
5. wszystkie prace w pobliżu urządzeń energetycznych należy prowadzić techniką ręczną bez użycia sprzętu ciężkiego np. koparki oraz przy wyłączonych spod napięcia ww. urządzeniach energetycznych (wyłączenia należy uzgodnić w RDR Bydgoszcz).
6. w przypadku konieczności odsłonięcia istniejących linii kablowych w ziemi należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a po zakończeniu prac związanych z budową projektowanego obiektu przywrócić teren do stanu pierwotnego zachowując sposób ułożenia linii kablowej zgodnie z ww. normą,
7. przed zasypianiem miejsc kolizyjnych należy uzyskać w RD Bydgoszcz protokół prac znikających (protokół etapowy)
8. Całość robót może zostać wykonana przez uprawnioną firmę z odpowiednimi kwalifikacjami branży elektrycznej.
9. Projekt budowlany dotyczący przebudowy lub osłonięcia istniejących urządzeń energetycznych wymaga uzyskania pozytywnego uzgodnienia przez RD Bydgoszcz.

Z poważaniem

**ENEa Operator Sp. z o.o.**  
**Dyrektor Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz**  
Wz

*Paweł Michalski*

Otrzymuje: **Kierownik Działu Majątku Sieciowego**

1. Adresat,
2. MU/PS

**Sprawę prowadzi: Piotr Ślagowski tel. +48/052/586 1216; e-mail: piotr.slagowski@enea.pl**

**Centrala**

Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 678 050 000 PLN

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl