



-U1 U41



Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP31
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 125 A
Rodzaj: Podtynkowa
Ilość modułów: 48
Szerokość: 310 mm
Wysokość: 684 mm
Głębokość: 120 mm

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	ROBOTY BUDOWLANE DOSTOSOWUJĄCE CZĘŚĆ POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŚWILCZY DO WYMOGÓW ODDZIAŁU ZEROWEGO		
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT MODERNIZOWANEJ TABLICY		
Opracował:	imię i nazwisko:	podpis projektanta	skala:
INST. ELEKTR. projektant	inż. Paweł Piwowar		1:5
DATA SPORZĄDZENIA	Czerwiec 2022r.		
NUMER UPRAWNIENÍ	E-117/02		
INST. ELEKTR. sprawdzający	mgr inż. Bartosz Budzik	podpis sprawdzającego	nr rys.:
DATA SPRAWDZENIA	Czerwiec 2022r.		E-3
NUMER UPRAWNIENÍ	E-217/02		