



CENTRUM USŁUG
SPOŁECZNYCH
GMINY REDZIKOWO



Gmina
Redzikowo

Słupsk, dnia 17.09.2024 r.

Zamawiający:

Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo
ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk
NIP: 839-19-95-071
Tel.: 59 714 14 30
Adres e-mail: 6cus@gminaredzikowo.pl
www.platformazakupowa.pl

Odpowiedź na pytania dotyczące SWZ oraz załączników do SWZ

W związku z przesłanymi w dniu 13.06.2024 r. pytaniami dotyczącym Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz pytaniami do SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawę wyposażenia do Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Lubuczewie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie 1

Proszę o informację. Część 1 (pokój wytchnień) poz. 42. Szafka pod umywalkę.

Czy szafka ma właściwe wymiary? Chyba nastąpiła oczywista omyłka pisarska. Proszę także o informację, czy szafka ma być także wyposażona w zlew i baterię.

Odpowiedź na pytanie 1

W poz. 42 załącznika 1a do SWZ nastąpiła omyłka, jest:

Szafka pod umywalkę, imitacja dębu, blat biały imitacja marmuru, **10x50x70 cm**, montaż na ścianie powinno być:

Szafka pod umywalkę, imitacja dębu, blat biały imitacja marmuru, **100x50x70 cm**, montaż na ścianie. Szafka ma być wyposażona w zlew i baterię.

Pytanie 2

Poz. 37 łóżko typu rehabilitacyjne.

Zamawiający wymaga aby łóżko posiadało szufladę na pościel. Czy zamiennie może być kosz na pościel dedykowany do modelu łóżka?

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kosza na pościel dedykowanego do modelu łóżka.