



## **Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia SWZ**

**Dotyczy: Dokończenie budowy budynku Domu Ludowego w miejscowości Budy Głogowskie w gminie Głogów Małopolski (nr postępowania: OR.271.2.2021).**

Zamawiający działając na podstawie 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 20219 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przesyła wyjaśnienia do pytań przesłanych przez Wykonawcę i dokonuje zmiany treści SWZ

### **Pytanie nr 1**

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami w dniu wczorajszym tj. 27.04.2021r. dot. Wykonawca 2 pytanie 3, proszę o określenie czy sterowanie roletami ma być radiowe czy za pomocą przełącznika.

### **Odpowiedz Zamawiającego**

Sterowanie roletami za pomocą przełącznika.

### **Pytanie nr 2**

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami w dniu wczorajszym tj. 27.04.2021r. dot. Wykonawca 2 pytanie 6 i modyfikacją przedmiarów budowlanych proszę o potwierdzenie, że okna dachowe w części B budynku są poza zakresem prowadzonego postępowania. W pierwotnym przedmiarze była pozycja 211, która wskazywała montaż 10 szt. okien dachowych.

### **Odpowiedz Zamawiającego**

Zamawiający w dniu 27.04.21 r. omyłkowo usunął pozycję 211 w przedmiarze budowlanym. Okna należy w ramach ww. postępowaniach wycenić i wykonać. W związku z powyższym Zamawiający dopisuje pozycję 211 (*Okna dachowe "FAKRO" - analogia - okno dachowe (78 x 118)*) i tym samym dokonuje modyfikacji przedmiaru budowlanego, który plik po zmianie otrzymuje nazwę **Przedmiar - budowlany po zmianie z dnia 29.04.21 r.**

### **Pytanie nr 2**

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami w dniu wczorajszym tj. 27.04.2021r. dot. Wykonawca 3 pytanie 1 dot. poz. 204 przedmiaru robót branży sanitarnej pom. 1.33, proszę o potwierdzenie, że drzwi izolowane 200x90, o których mowa w opisie pozycji zostały już wykonane. Jeżeli nie to proszę o podanie parametrów technicznych drzwi, informacja dotycząca tylko wymiarów jest za ogólna.

**Odpowiedz Zamawiającego**

Parametry techniczne drzwi należy dobrać dla zapewnienia temperatury chłodni 4-5°C

Zamawiający informuje, że termin składania ofert upływa w dniu **30.04.2021 r. o godz. 10.00**

**BURMISTRZ**

**(-)**

***mgr Paweł Baj***