



RZUT PARTERU

RZECZ OZNAWCA
100 SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr inż. Andrzej Szamreto
Bartoszyce 27.05.2014
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej stwierdzam:
bez uwag

MP STUDIO PROJEKT s.c. A.2

1. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej istn. budynku.
- a. Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III; budynek niski;
 - b. Klasa odporności pożarowej „D”;
 - c. Klasa odporności głównej konstrukcji nośnej: R30; Klasa odporności pożarowej stropu: REI 30; Klasa odporności pożarowej ściany zewnętrznej: EI 30; Nie podaje się klasy odporności dla pozostałych elementów budynku.
 - d. Wyścia z budynku znajdują się bezpośrednio na teren utwardzony przy budynku.

- LEGENDA:
- ŚCIANY ISNIEJĄCE DO POZOSTAWIENIA
 - ŚCIANY NOWE PROJEKTOWANE MUROWANE
 - ŚCIANY PROJ. LEKKIEJ ZABUDOWY Z IZOL. TERM.
 - IZOLACJA TERMICZNA DACHU I ŚCIAN
 - ŚCIANY DO ROZBIÓRKI

branża:	ARCH.	zakres:	ARCH.	skala:	1:100
temat:	PRZEBUDOWA ISTN. BUD. BIUROWEGO	data:	11.2023		
lokalizacja:	BIUDYNEK BIUROWY, UL. MRONCOWIUSZA 35, OLSZTYN				
projektant:	arch. Małgorzata Zyskowska upr. nr. 2/2004/OI.				