



GMINA MIEJSKA
GIŻYCKO

Giżycko, 24.10.2023 r.

Znak sprawy: ZP.271.25.2023.MS

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SWZ NR 1

W związku z otrzymanymi zapytaniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Remont drogi gminnej nr 205072N ul. Sikorskiego w Giżycku**” Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

1. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

2. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

3. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.



GMINA MIEJSKA
GIŻYCKO

4. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, na jaką odległość należy przewieźć materiał powstały w wyniku rozbiórki znaków drogowych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że odległość na jaką należy odwieźć materiał powstały w wyniku rozbiórki znaków drogowych wynosi do 2 km.

5. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, kto jest właścicielem materiału pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznej.

Wyjaśnienie:

Właścicielem materiału pochodzącego z frezowania masy bitumicznej jest Zamawiający.

6. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, kto jest właścicielem materiałów pochodzących z rozbiórki krawężników kamiennych, betonowych i obrzeży betonowych.

Wyjaśnienie:

Właścicielem krawężników i obrzeży betonowych pozostaje wykonawca robót, natomiast materiał z rozbiórki i krawężnik kamienny stanowią własność Zamawiającego.

7. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że przy wycenie regulacji skrzynek gazowych należy uwzględnić jedynie regulacje wysokościową bez zakupu elementów zasuw i zaworów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że do wyceny należy przyjąć jedynie regulację wysokościową.

8. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że koryto pod jezdnię i skrzyżowanie należy wykonać o głębokości 20cm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że koryto pod jezdnią i skrzyżowaniami należy wykonać o głębokości 20cm, które zostało ujęte w przedmiarze robót w pkt 4.1 .



GMINA MIEJSKA
GIŻYCKO

9. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy do wykonania warstwy wyrównawczej z kruszywa, dopuszcza zastosowanie kruszywa łamanego 0-31,5mm C50/30.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć kruszywo wyszczególnione w przedmiarze w poz. 4.4. tj. C50/10 o grubości 30cm po zagęszczeniu. Jednocześnie informuje, iż na etapie robót dopuszczalna jest zmiana grubości w zależności od istniejących warstw podbudowy.

10. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że do wykonania ławy fundamentowej pod krawężniki i obrzeża należy użyć betonu C12/15.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że do wykonania ławy fundamentowej pod krawężniki i obrzeża betonowe należy użyć betonu C12/15.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Wojciech Karol Iwaszkiewicz
Burmistrz Miasta Giżycka
ZATWIERDZAM