



sp. z o.o.
WODOCIĄGI DĘBICKIE

Nr referencyjny: **5/WS-3/pp-3/01/20**

Dębica, 23.01.2020 r.

Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1

Zamawiający „Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o. działając zgodnie z § 17 ust. 2 oraz 3 Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o., dla których nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek w ul. Rolniczej w Dębicy**”.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem poniżej:

Wykonawca A:

Pytanie nr 1: Czy nie można by było wypłycić studni C126 (3,96 m głębokości) i C127 (3,96m) tzn. podnieść niweletę dna kanału do głębokości jak w studni C127.1 (2,75m)? Montaż studni na tak dużych głębokościach jest bardzo uciążliwe – szerokie rozkopy.

Odpowiedź: Należy wykonać kanalizację z zagłębieniem wg rzędnych projektowych.

Pytanie nr 2: Zakres robót określa wykonanie 14 sztuk studni dn 1000, a na profilu podłużnym podane są studnie o dn 1200.

Odpowiedź: Na trasie kanalizacji należy montować studnie fi 1000.

UWAGA:

W załączeniu Zamawiający przedstawia uzupełnienie warunków technicznych odtworzenia nawierzchni drogi ul. Wiejskiej/Rolniczej po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, wydane przez Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Dębicy.

Zatwierdzam


PROKURENT

Agnieszka Jamróz

Otrzymują:

– Wykonawcy, którzy zadali pytania w postępowaniu.

Publikacja:

– Platforma zakupowa.

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO

mgr inż. Monika Stec

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.
39-200 Dębica, ul. Kosynierów Racławickich 35
tel. /+48/ 14 - 670 51 71, /+48/ 14 - 676 00 83 ; fax /+48/ 14 - 677 94 27
Nr KRS: 0000044893 - Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 43.748.000 PLN ; REGON: 850489543 ; NIP: 872-000-42-72
www.wodociagi.debickie.pl ; e-mail: poczta@wodociagi.debickie.pl



URZĄD MIEJSKI W DĘBICY

MIASTO DĘBICA

Dębica, dnia 22 stycznia 2020 r.

IM.7225.005.2.2020.MK

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
Ul. Kosynierów Raclawskich 35
39-200 Dębica

dot.: warunki techniczne odtoczenia nawierzchni drogi ul. Wiejskiej/Rolniczej w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego

W odpowiedzi na pismo znak: WS/25/2020 z dnia 02.01.2020 r. (data 07.01.2020 r.) dotyczące przedstawienia zasad odtworzenia drogi wewnętrznej po budowie kanalizacji sanitarnej Wydział Infrastruktury Miejskiej przedstawia warunki odtworzeniowe nawierzchni ul. Wiejskiej/Rolniczej:

Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej całość wykopu należy zasypać gruntem zagęszczonym i doprowadzić podłoże do nośności G1. Następnie na całej szerokości jezdni zastosować konstrukcję:

- na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu należy ułożyć warstwę pospółki 0/20 m stabilizowanej cementem o $R_m = 5,0$ MPa grub. 30 cm.

Na odcinku z istniejącą nawierzchnią bitumiczną po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej należy na powyższej podbudowie wykonać na całej szerokości drogi nawierzchnę zgodną z KR1:

- | | | | |
|----|--|---|------|
| 1. | Warstwa ścieralna – beton asfaltowy grysowy 0/12,8 dla KR1 | - | 4 cm |
| 2. | Warstwa wiążąca – beton asfaltowy, grysowy 0/16 dla KR-1 | - | 5 cm |

Należy zachować istniejącą niweletę drogi.

NACZELNIK
Wydziału Infrastruktury Miejskiej

mgr inż. Robert Sieradziński

referent sprawy: Marek Kurzawa, tel.: 14 68 38 210

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a