



Rzędna nawierzchni	88.37	88.36	88.40	88.36	88.42
Rzędna dna kanału	87.19	87.31	87.36	87.43	87.52
Zagłębienie dna	1.18	1.05	1.03	0.93	0.90
Spadek	0.30%		0.30%	0.30%	0.23%
Średnica i materiał rury	d=0.315m PVC, ścianka lita		d=0.315m PVC, ścianka lita	d=0.315m PVC, ścianka lita	d=0.315m PVC, ścianka lita
Odległość	0.00	40.16	51.76	74.10	113.45
Długość odcinka	KD istn	40.16	11.59	22.34	39.35
		KD1	KD2	KD3	KD4

<div>WYKONAWCA</div> <div>KD-PROJEKT</div> <div>mgr inż. Krzysztof Nawrocki</div>	Stadium	PROJEKT NA ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH			
	Tytuł rysunku	PROFIL PODŁUŻNY KD			
INWESTOR Gmina Poniec ul. Rynek 24 64-125 Poniec	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
	Projektant	mgr inż. Krzysztof Nawrocki	WKP/0134/POOD/19	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej	
	Sprawdzający	mgr inż. Marcin Kasalka	WKP/0305/POOD/11	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej	
TEMAT Przebudowa ulicy Bojanowskiej w Poniecu	DATA:	10.2022		SKALA:	1:100/500
	BRANŻA:	Sanitarna	RYSUNEK NUMER:	6	
			ARKUSZ NUMER:	-	