

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na zadanie pn: „**Restauracja zabytkowego pałacu i parku w Kaźmierzu – etap I**” prowadzonym przez: **Gminę Kaźmierz**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) niniejszym wyjaśniam treść SWZ w odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

1. Pytanie

Prosimy o podanie doboru roślin do maty wegetacyjnej, ponieważ dobór roślin ma znaczący wpływ na cenę maty.

Wyjaśnienie: Dobór roślin wraz z ilością został opisany w projekcie technicznym na stronie 15 w pkt 5.7.4. jako kwatera I

2. Pytanie

Prosimy o wskazanie po czyjej stronie będą koszty zużycia wody do podlewania podczas sadzenia oraz podczas trzyletniej pielęgnacji

Wyjaśnienie: Koszty zużycia wody do podlewania roślin podczas sadzenia ponosi Wykonawca natomiast podczas trzyletniej pielęgnacji pokrywa Zamawiający

3. Pytanie

Prosimy o określenie gdzie mogą być składowane bioodpady i kto będzie ponosił koszty ich odbioru, zwłaszcza bioodpadów generowanych podczas trzyletniej pielęgnacji krzewów i bylin (odchwaszczania)

Wyjaśnienie: Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające z odbioru oraz utylizacji odpadów wytworzonych podczas realizacji inwestycji jak i trzy letniego okresu pielęgnacji.

4. Pytanie

W załączonym przedmiarze robót brak pozycji związanej z trzyletnią pielęgnacją krzewów i bylin (odchwaszczaniem, podlewaniami i ochroną). Prosimy o podanie, w której pozycji ująć koszty związane z trzyletnią pielęgnacją? Jeżeli w osobnej pozycji, to czy należy rozbić na trzy lata i w jaki sposób będzie rozliczana płatność za tę pozycję.

Wyjaśnienie: Koszty związane z trzyletnią pielęgnacją należy uwzględnić w pozycjach od 8.90. do 8.120 przedmiaru.

Na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 5 PZP ze względu na fakt, iż wyjaśnienia treści SWZ wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie do dnia **02.09.2024r. do godziny 10.00** o czym informuje wykonawców przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Treść SWZ zmienia się w następujący sposób:

1. W rozdziale III. ust. 2 pkt 1) SWZ zmienia się termin składania ofert „**do dnia 02.09.2024r. do godziny 10.00**”
2. W rozdziale III. ust. 2 pkt 2) SWZ otrzymuje brzmienie: **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2024r. o godzinie 10.30**

Zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy PZP, informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6).

Zenon Gałka
(podpisano elektronicznie)