

Wykonawcy

GM-P.271.1.2021

Szczytno, dnia 04.02.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Zagospodarowanie terenu Placu Juranda”**

Zamawiający - Gmina Miejska Szczytno na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) przekazuje zapytanie Wykonawcy do treści SWZ wniesione w dniu 03.02.2021 r. i udziela następującej odpowiedzi.

Pytanie 1:

Działając w imieniu i na rzecz XXXXXXXXXXXX, zwracam się o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy wybrane na listwy ławek drewno jesionowe, olejowane bezbarwnie może zostać zastąpione drewnem olchowym pokrytym lazurą w kolorze TEAK?

UZASADNIENIE:

Drewno jesionowe jest drewnem używanym przeważnie na meble do pomieszczeń zamkniętych i nie ma zbyt dobrych właściwości w zastosowaniu zewnętrznym. Ponadto bezbarwne oleje dostępne na rynku nie zabezpieczą go odpowiednio przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, co może doprowadzić w przyszłości to pojawiania się nalotów z pleśni i grzybów. Zabezpieczenie lazurą w kolorze TEAK jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem w tego typu zewnętrznych konstrukcjach drewnianych i zabezpieczy meble na znacznie dłużej. Czy Zamawiający dopuści taką zmianę?

Odpowiedź nr 1:

Nie. Doprecyzowując, projekt zakłada zastosowanie listew z drewna jesionowego wykonanych tylko i wyłącznie z bieli (bez twardzieli).

Udzielona odpowiedź na pytanie jest wiążącą dla wszystkich Wykonawców i stanowi integralną część SWZ.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Ilona Bańkowska