



**POLSKI
ŁAD**



Lidzbark, dnia 11 października 2023 r.

Zamawiający:
Gmina Lidzbark
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Lidzbark I etap”, znak: BiGK.271.1.24.2023.

Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 :

1. w nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi prosimy o doprecyzowanie : przepustnice Dn 200 z napędem - ma być to napęd elektryczny, ręczny czy pneumatyczny ? zawór antyskażeniowy DN 200 - typ BA czy EA ? Prosimy o podanie średnicy przyłączy lampy którą należy zamontować w ramach zadania. Czy przepustnice odcinające do przepustnicy znajdują się w tych 6 sztukach czy należy przewidzieć dodatkowe ? Czy zasilanie elektryczne do lampy UV należy przewidzieć w ramach zadania ? Jeśli tak to skąd ma być ona zasilana (prosimy o określenie ilości w metrach koniecznego do wykonania zasilania.

Prosimy o podanie orientacyjnej ilości metrów oraz średnic które należy wykonać w stali nierdzewnej.

Odpowiedź:

1. przepustnica z napędem ręcznym
2. Zawór typ EA
3. Należy przewidzieć dodatkowe przepustnice i zasilanie lampy w ramach zadania. Zamawiający posiada Pfu na podstawie którego należy wykonać zadanie wraz z dokumentacją projektową.

BURMISTRZ
(-) mgr Maciej Sitarek