

Znak sprawy: MiPBP.271.1.2024

Myślibórz, dnia 12 kwietnia 2024 roku

Uczestnicy postępowania znak MiPBP.271.1.2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.: **Modernizacja budynku głównego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu**

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 2

Czy w ramach zadania jest odgromówka?

Odpowiedź 2

Z uwagi na zły stan techniczny instalacji odgromowej należy do kalkulacji oferty przyjąć jej wymianę.

Pytanie 3

Przedmiar nie jest wymieniony jako dokument obowiązujący, a zawiera rozbieżności z Projektem budowlanym co do zakresu np.: wg PB instalacji odgromowej nie wymienia się, a co najwyżej naprawia; nie przewiduje się ocieplenia wełną 20cm; w Przedmiarze natomiast brak płotki przeciwśniegowej. Czy Przedmiar jest zatem wiążący i zawiera zakres robót który należy wykonać w ramach zadania?

Odpowiedź 3

Załączony przedmiar robót stanowi element uzupełniający - pomocniczy.

W kalkulacji oferty należy ująć ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 20cm na powierzchni 374,40m² zgodnie z SWZ oraz ująć nowe płotki przeciwśniegowe.

Pytanie 4

Czy w przypadku obowiązującego Przedmiaru i wymiany instalacji odgromowej należy uwzględnić wymianę uziomów w przypadku nie spełnienia norm po przeprowadzonych pomiarach?

Odpowiedź 4

Z uwagi na nieodpowiedni stan techniczny uziomów do kalkulacji oferty należy przyjąć ich wymianę.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00272088 z dnia 04.04.2024 r.