

**Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie**

ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów

NIP: 856 00 00 703

REGON: 812524393

Tel.: 0 91 418 44 31 (wew. 39)

Fax: 0 91 418 24 54

adres e-mail: [biuro@woz.pl](mailto:biuro@woz.pl), [b.banasiewicz@woz.pl](mailto:b.banasiewicz@woz.pl)Adres strony internetowej: [www.woz.pl](http://www.woz.pl)Platforma prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/woz>

Szczecin, dnia 28 października 2021 r.

**Symbol/numer sprawy: WOZ/ZP/PND/1/2021/MB**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o. o. w latach 2022-2023**”**ODPOWIEDŹ UZUPEŁNIAJĄCA DO PYTANIA NR 11 WYKONAWCY**

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 11 udzieloną w dniu 25 października 2021 r., Zamawiający uzupełnia swoją odpowiedź o następującą informację:

**Pytanie nr 11 brzmiało:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.

**Odpowiedź na pytanie nr 11 udzielona dnia 25 października brzmiała:**

„Zamawiający informuje, iż wedle jego wiedzy układy pomiarowo – rozliczeniowe w grupie taryfowej Bxx dopasowane są do standardów TPA, jednakże, biorąc pod uwagę pytanie Wykonawcy, zwrócił się do Operatora o udzielenie informacji o dostosowaniu układów pomiarowych do standardów TPA.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem III ust. 4 SWZ: „Zakup będzie się odbywał na podstawie umowy obejmującej obiekty określone w załączniku nr 3 do SWZ – Wykaz obiektów do dostawy energii, z zastrzeżeniem, że jest to wykaz aktualnych obiektów Zamawiającego, który może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia o nowe obiekty do obsługi.” Po uzyskaniu informacji zwrotnej od Operatora Zamawiający zaktualizuje Wykaz obiektów do dostawy energii, które będą zawierały tylko obiekty spełniające standardy TPA.

**Uzupełnienie odpowiedzi nr 11:**

„Zamawiający informuje, iż w oparciu o odpowiedź uzyskaną od Operatora, **wszystkie** układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej Bxx wymienione w *Wykazie obiektów do dostawy energii spełniają wymagania techniczne określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego w zakresie TPA* i umożliwiają skorzystanie z prawa wyboru sprzedawcy.