

Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce, Dział Zamówień Publicznych

tel. 41 36 74 072

strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/>

e-mail: zampubl@onkol.kielce.pl / joannag@onkol.kielce.pl

IZP.2411.211.2024.JG

Kielce, dn. 16.09.2024 r.

WSZYSCY WYKONAWCY
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. IZP.2411.211.2024.JG: *Zakup kriostatu wraz z adaptacją pomieszczenia dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.*

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

Czy Inwestor wymaga aby w nowym pomieszczeniu banku komórek krwiotwórczych został założony pomiar różnicy ciśnienia na wejściu, tak jak w pomieszczeniu już istniejącym?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. W pomieszczeniu ma być kontrolowane panujące ciśnienie z możliwością odczytu przy drzwiach wejściowych.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Mariusz Klimczak