

ZP.271.8.2024.RB

Wykonawca uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. **Budowa centrum obsługi lokalnej społeczności i inicjatyw Gminy**

Gmina Karnice jako Zamawiający informuje, że ww. postępowaniu zostały złożone pytania. Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

W załączonej do postępowania przetargowej dokumentacji projektowanej widać, że zastosowano oprawy TUNABLE WHITE wyposażone w moduły LED dostosowane do płynnej regulacji temperatury barwowej światła w zakresie od 2700 K do 6500 K. System ten umożliwia tworzenie multifunkcyjności pomieszczenia w zależności od wykonywanych w nim czynności np.: jeżeli są zajęcia rekreacyjne, bądź eventowe ustawiamy barwę ciepłą w zakresie np. 2700-3000K (sprzyja relaksowi). Jeżeli wykorzystujemy pomieszczenie do szkoleń, konferencji wtedy zalecana jest barwa chłodna np. zakres 4000-4500 K (sprzyja koncentracji i skupieniu). Szeroki zakres płynnej regulacji od 2700-6500K umożliwi użytkownikowi wybór temperatury barwowej dostosowując ją do indywidualnych potrzeb osób przebywających w pomieszczeniu podnosząc komfort i wpływając pozytywnie na samopoczucie. Zamawiający udzielając odpowiedzi wskazującej na zastosowanie jednej temperatury barwowej 4000K pozbawia się tych możliwości, jednocześnie ingeruje w rozwiązania i założenia dokumentacji projektowej. Prosimy o sprostowanie odpowiedzi i potwierdzenie, że zamawiający nie zamierza pozbawić się tej funkcjonalności i zapis o regulacji temperatury w zakresie 2700-6500K przy wskazanych oprawach ma pozostać i jest wiążący jako zwarty w dokumentacji projektowej.

Ponadto prosimy o szczegółowe wyjaśnienie czym była podyktowana zmiana dokumentacji projektowej w zakresie barwy światła poprzez udzieloną odpowiedź "Zamawiający załączył zaktualizowaną wersję projektu technicznego branży elektrycznej. Doprecyzowano oprawy o barwie 4000K."

Odpowiedź nr 1

Ostatnie zdanie wyjaśnień nr 4 jest mylne. Szczegóły zostały określone w zaktualizowanym projekcie technicznym branży elektrycznej. Zamawiający nie będzie szczegółowo opisywał parametrów oprav.

Ś up. Wójta

mgr Radosław Borowy
podinspektor