

WIZP.271.8.11.2024

Kościerzyna, dnia 11.07.2024r.

.....  
.....  
.....

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo-rekreacyjnego w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania, na które udziela odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na faktoring w celu finansowania kontraktu?

**Zamawiający wskazuje, że w par. 22 ust. 1 projektu umowy z wykonawcą przewidział zakaz przenoszenia wierzitelności wynikających z umowy bez jego pisemnej zgody. Rozważenie ewentualnego wyrażenia zgody na taką cesję może odbyć się jedynie na etapie realizacji umowy, po dokonanej analizie prawnej szczegółów propozycji takiej cesji.**

2. Czy Zamawiający potwierdza, iż wartość faktur częściowych do wysokości 600 000 brutto Wykonawca będzie mógł fakturować w cyklu min. miesięcznym?

**Zamawiający potwierdza.**

3. Czy zastosować ławy betonowe pod wszystkie obrzeża? Brak informacji w przedmiarze.

**Ławy betonowe pod obrzeżami zastosować przy:**

- 1) ścieżce dla rolkarzy (nawierzchnia bitumiczna),
- 2) dojeździe od ul. Piechowskiego (nawierzchnia bitumiczna),
- 3) dojściu od zjazdu z ul. Piechowskiego do terenu rekreacyjnego oraz dojściu do boisk (nawierzchnia z kostki bezfazowej).

**Pod pozostałymi obrzeżami zastosować podsypkę cementowo-piaskową.**

4. Czy przy nawierzchni bezpiecznej z piasku na terenie placu zabaw zastosować obrzeża PCV - EKOBORS? Brak w przedmiarze. Jeśli tak to proszę o podanie wysokości.

**Nie stosować obrzeży PCV przy nawierzchni piaskowej i placu zabaw.**

5. Proszę o potwierdzenie, iż nasadzenia drzew nadal są do wykonania w tym postępowaniu.

**Zamawiający potwierdza.**

6. Proszę o potwierdzenie, iż w tym postępowaniu pielęgnacja terenów zielonych nie jest objęta.

**Zamawiający potwierdza**

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę nawierzchni z bitumicznej na kostkę bezfazową - tor dla rolkarzy co znacznie zmniejszy koszt. Jeśli tak to proszę o dołączenie nowego przekroju nawierzchni.

**Nie.**

8. Proszę o wyjaśnienie dostawy i wyposażenia terenu w małą architekturę. Ilości zawarte w przedmiarze różnią się z ilościami w projekcie np.:

- leżak betonowy 8 szt. projekt, przedmiar 6 szt.

- stojak na rowery 10 szt. (możliwość postoju 20), przedmiar 20 szt.

**W ofercie ująć 8 szt. leżaków oraz 20 szt. stojaków na rowery.**

9. Proszę o potwierdzenie zwiększenia ilości słupów oświetleniowych o 2 szt. na terenie boiska do gry w tenisa względem projektu. Przedmiar poz. 225 zakłada 6 szt., zaś projekt mówi o 4 szt.

**Prawidłowa ilość słupów oświetleniowych – 6 szt., 4 szt. dla oświetlenia kortu (w tym 2 szt. wykorzystane do oświetlenia boiska do koszykówki) i 2 szt. do oświetlenia boiska do koszykówki.**

BURMISTRZ MIASTA

*Dawid Jereczek*