

Goleniów, 19.03.2020 r.

Znak sprawy: WOZ/ZP/2/D/2020/MB

Do wszystkich Wykonawców  
zainteresowanych udziałem w postępowaniu

**DOTYCZY: Zapytania ofertowego na Dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie – ETAP I.**

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie, jako Zamawiający informuje, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym wpłynęły pytania do warunków zamówienia.

Zgodnie z zapisem rozdziału XVIII zapytania oraz wewnętrznymi zasadami udzielania zamówień wyłączonych spod rygorów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień do warunków zamówienia i przekazuje ich treść wszystkim Wykonawcom zainteresowanym udziałem w postępowaniu.

Dodatkowo treść pytań i odpowiedzi została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.woz.pl](http://www.woz.pl)

**Pytanie 1.**

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu o nr.: WOZ/ZP/2/D/2020/MB dostawy materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie – ETAP I., zgodnie z załącznikiem Nr.4 – Opis przedmiotu zamówienia w punkcie II. dotyczącym przepustnic międzykołnierzowych - zamawiający określa wykonanie przepustnicy w pkt. 1: 1. Kadłub, dysk – żeliwo sferoidalne min. EN GJS 400-15. Czy Zamawiający dopuści wykonania alternatywne: 1. Kadłub żeliwo GGG, dysk – stal AISI 304 lub 2. Kadłub – Żeliwo GG; Dysk – żeliwo GGG ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści wykonanie alternatywne 'Kadłub żeliwo GGG, dysk - stal AISI 304'. Nie dopuści wykonania 'Kadłub żeliwo GG, dysk - żeliwo GGG.

**Pytanie 2.**

Z zapisów SWIZ sekcja III - zasuwki klinowe gwintowane PN16 punkt 4 zamawiający wskazuje możliwość wykonania uszczelnienia dolnego zasuwki w postaci uszczelki wargowej lub typu o-ring. Jako że nawiertka z sekcji II stanowi zespół produktów tj. zasuwki z sekcji III wraz z nasadą dla rur żeliwnych, stalowych i AC należy wnioskować, iż zapis ten jest tożsamy także dla tego produktu i daje możliwość wykonania uszczelnienia dolnego dla typu o-ring.?

**Odpowiedź:**

Zapis SOPZ część 1, dział III pkt 4, jest tożsamy z zapisem w dziale II pkt 3 tzn: 'Sucha strefa uszczelnienia trzpienia zabezpieczona uszczelką wargową lub oringiem.

**Pytanie 3.**

Zamawiający w sekcji IV tj. Obudowy teleskopowe do zasuw i nawierteł pkt 6 daje możliwość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci malowania lub ocynku. Czy zapis ten jest tożsamy dla obudów z sekcji IV tj. Obudowa teleskopowa zasuw pkt. 2 str 6, gdzie wymieniono tylko ocynk galwaniczny dla obudowy teleskopowej ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił wymagane warunki techniczne dla obudów teleskopowych w części 1 pkt IV i część 2 pkt IV w SOPZ.

**UWAGA! Odpowiedzi stanowią modyfikację zapytania ofertowego i są jego integralną częścią.**

