

Osiek 05.03.2021r.

KB.271.2.2021.WP

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących postępowania: **Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo- mieszkalnego w Bukowej .**

**1.Pytanie:**

Czy Zamawiający dysponuje pełną dokumentacją inwestycji?

Na stronie dostępne są tylko aneksy do projektu.

Prosimy o udostępnienie brakujących rysunków oraz opisów do projektu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż projekt podstawowy obejmował zupełnie inny zakres prac .

Aneksiem wprowadzono zakres objęty postępowaniem przetargowym .

Zamawiający dodatkowo zamieszcza inwentaryzację stanu istniejącego budynku.

**2. Pytanie:**

W załączniku nr 8 – „Dokumentacja projektowa” w spisie zawartości projektu zawarta jest część nr 14 – część elektryczna – jednak ta część nie jest uwzględniona w załączonym opisie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamieszcza komplet dokumentacji na część elektryczną.

**3. Pytanie:**

W przedmiarze, w rozdziale 1.17, pkt. 212. D1.17 „Kalkulacja indywidualna – demontaż starej instalacji elektrycznej” – brak jakiegokolwiek opisu, jakie instalacji muszą zostać zdemontowane oraz w jakich pomieszczeniach. Prosimy o podanie szczegółów.

**Odpowiedź:**

Przesłano inwentaryzację stanu istniejącego budynku.

Należy przewidzieć w poziomie parteru i piwnic:

- demontaż lamp oświetleniowych
- demontaż gniazd i wyłączników elektrycznych
- demontaż przewodów elektrycznych
- demontaż tablicy głównej

Wszystkie ścianki działowe parteru są do rozbiórki.

**4.Pytanie:**

W przedmiarze uwzględniona została pozycja nr 270, d1.1.7 „Kalkulacja indywidualna – Montaż instalacji komputerowej”. Bardzo prosimy o przedstawienie kompletu dokumentacji uwzględniającej powyższy zakres, ponieważ brak jej w Załączniku nr 8 – Dokumentacja projektowa.

**Odpowiedź:**

Zakres prac dla tej instalacji obejmuje wykonanie instalacji Internetu przewodowego do 3 komputerów.

Należy przewidzieć :

- Montaż 3gniazd RJ45
- Montaż modemu z routerem
- Montaż przewodów – KABLA LAN RJ45 podtynkowo 30mb

**5. Pytanie:**

W przedmiarze zawarty jest rozdział „Ochrona odgromowa” – brak kompletu dokumentacji uwzględniającej powyższą instalację. Prosimy o udostępnienie w/w dokumentacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający załączył opis i rysunki.

**6. Pytanie :**

W przedmiarze zawarty jest rozdział „Oświetlenie terenu” – brak kompletu dokumentacji uwzględniającej powyższą instalację. Prosimy o udostępnienie w/w dokumentacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający uzupełnił dokumentację..

Dodatkowo w przedmiarze robót w pozycji

- 268 proszę zmienić obmiar z ilości 5 szt. na 10 szt. / kuchenki elektryczne/
- 269 proszę zmienić obmiar z ilości 7 szt. na 11 szt. / wentylatory łazienkowe

  
BURMISTRZ  
Miasta i Gminy  
mgr Rafał Łysiak