



Gmina Łyse

ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse

tel.: 29 7725003

www.gminalyse.pl, sekretariat@gminalyse.pl

Łyse, dnia 11.09.2024 r.

Znak sprawy: GZP.271.10.2024

Dotyczy: „Budowa żłobka w msc. Łyse”

Wyjaśnienie nr 3 do SWZ

Wykonawcy

Gmina Łyse, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse, woj. mazowieckie w związku z otrzymanym zapytaniem, stosownie do treści art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje treść zapytania, które wpłynęło wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

„Uwagi do przedmiaru:

a) poz. nr 20: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (chudy beton gr 10 cm) C12/15 o objętości 566,52 m³. Powierzchnia parteru wynosi 566,52 m². Jeżeli grubość podkładu ma być 10 cm, to objętość powinna wynieść 56,652 m³. Proszę o korektę przedmiaru.

b) poz. nr 50: (z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ościeża - styropian z jedną warstwą siatki o powierzchni 643,507 m². Powierzchnia ościeży jest taka samo co ściany (pozycja nr 48)? Zapewne nastąpiła pomyłka. Proszę o korektę przedmiaru oraz podanie gr. styropianu.”

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadził korekty do przedmiaru. W załączeniu zaktualizowany przedmiar 11.09.2024 r.

Wójt Gminy Łyse