



Augustów, 20 stycznia 2022 r.

I.7021.1.3.2022

**WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU  
PRZYLESIE W AUGUSTOWIE**

Ze względu na aktualizację rozwiązań projektowych Burmistrz Miasta Augustowa określa nowe warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej dla osiedla „Przylesie” w Augustowie.

1. Należy zaprojektować nową sieć kanalizacji deszczowej w obrębie planowanej inwestycji. Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z terenu inwestycji należy zrealizować poprzez zaprojektowanie kolektora deszczowego w kierunku istniejącego kolektora na działce nr 385/1 z ujęciem do Kanału Bystrego zlokalizowanym na działce nr 386/2.
2. Istniejący kolektor zlokalizowany na działce 385/1 należy w razie konieczności przebudować, dostosowując jego średnicę do zwiększonego obszaru zlewni, zapewniając jednocześnie odprowadzenie wód opadowych z korpusu ul. 29 Listopada jak w obecnym kształcie.
3. Włączenie projektowanej sieci deszczowej do istniejącego kolektora należy wykonać jako szczelne z wykorzystaniem studni o rzędnych 123,64/122,58.
4. Projektowana sieć deszczowa powinna zapewnić odprowadzenie wód z terenów utwardzonych osiedla, tj. z dróg dojazdowych oraz placów postojowych.
5. Sieć deszczową należy zaprojektować w technologii rur szczelnych z tworzyw sztucznych klasy min. SN 8, łączonych na uszczelkę gumową. Średnice rur należy dobrać zgodnie z obliczeniami dla danej zlewni.
6. Należy zastosować studnie rewizyjne z kręgów betonowych d=1200mm, z dnem prefabrykowanym, zwieńczone stożkiem betonowym i włazem żeliwnym typu ciężkiego. W studniach rewizyjnych należy zastosować osadniki o głębokości h=0,5m.
7. Wody opadowe i roztopowe należy wprowadzić do projektowanej sieci deszczowej poprzez wpusty deszczowe rozlokowane zgodnie z ukształtowaniem projektowanego terenu.
8. Należy zastosować studzienki ściekowe uliczne betonowe d=500mm z prefabrykowanym dnem, osadnikiem, bez syfonu, zwieńczone pierścieniem odciążającym oraz wpustem żeliwnym uchylnym typu ciężkiego.
9. Na etapie projektowania należy uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i warunki techniczne od gestorów istniejącej infrastruktury (w tym drogowej) oraz przewidziane prawem pozwolenia związane z wykonaniem przedmiotowej sieci deszczowej.
10. Należy uzyskać zgody na dysponowanie gruntami nie będących własnością Gminy Miasto Augustów na cele budowlane.
11. Dokumentację projektową należy uzgodnić z Urzędem Miejskim w Augustowie.
12. Tracą ważność warunki nr GKRiOŚ.7021.1.3.7.2021 z dnia 19 marca 2021 r.
13. Ważność wydanych warunków ustala się na okres 2 lat.

Z up. BURMISTEZA  
Magdalena Sokołowska  
KIEROWNIK  
TYTUŁOWY INWESTYCJI

Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, tel.: 87 643-42-10, faks: 87 643-42-11  
www.urzad.augustow.pl, e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl