

Augustów, 06.07.2022r.

L.dz. 647/2022

Gmina Miasto Augustów
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów

Uzgodnienie NR: 69/DT/2022 z dnia 06.07.2022r.

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie w odpowiedzi na wniosek L.dz.: 790/2022 dot. uzgodnienia dokumentacji projektowej: „Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrz osiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej” z dnia 04.07.2022r. uzgadnia w/w dokumentację projektową w zakresie rozwiązań technicznych i przebiegu trasy bez uwag.

Podczas wykonywania robót należy stosować się do poniższych wytycznych:

- 1) Przed przystąpieniem do robót ustalić dokładne położenie sieci wod-kan. oraz zgłosić się do WiKM Sp. z o.o. w celu uzyskania informacji o ewentualnych zmianach jakie zaistniały w lokalizacji sieci na danym terenie.
- 2) Prace w pobliżu sieci wod.-kan. wykonywać sposobem ręcznym, zabezpieczając sieć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- 3) Wykonanie zbliżenia i skrzyżowania z siecią podlegają odbiorowi przez WiKM Sp. z o.o. w Augustowie.
- 4) Skrzyżowania i zbliżenia z siecią wod.-kan. wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
- 5) Prace i konserwacje w pobliżu sieci wod.-kan. wykonywać w sposób bezpieczny bez przerywania dostawy wody.
- 6) W przypadku uszkodzenia sieci lub urządzeń wod.-kan. wykonawca zostanie obciążony opłatami zgodnie z obowiązującymi cennikami.


PREZES
mgr inż. Bartosz Buczyński