

ZASILANIE Z R4	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie rezerwa	gniazdo	zasilanie podgrzewacza wody	gniazdo	zasilanie	oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne
kW	0,20	0,5		2,00	2,00	2,00	2,00	0,1

Układ sieci TN-S
Ochrona od porażeń:
szybkie wyłączenie zasilania
z zastosowaniem wyłącznika
różnicowo-prądowego

ΣP_i=8,80kW
k_j=0,7
P_s=6,16W
I_s=9,36A
I_B=25A

E.06 NR RYSUNKU:	**1:100** SKALA:	**09.12.2022** DATA:	**Gmina Września** **ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września** INWESTOR:	**Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8 na terenie byłych koszar dz. nr 3800/13 wraz z rozbudową budynku o dodatkową klatkę schodową - II etap** PROJEKT:
	PB-PT STADIUM:	**Instal. elektr.** BRANŻA:	**Dz. nr 3800/13 obręb Września** ADRES:	
SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ROZDZIELNI R4-1 do R4-4 TREŚĆ RYSUNKU:			**mgr inż. Leszek Sobala** upr. KUP/0070/POOE/11 w spec. instalacyjnej PROJEKTOWAŁ: PODPIS:	
			mgr inż. Piotr Łoś upr. KUP/0138/POOE/14 w spec. instalacyjnej SPRAWDZIŁ: PODPIS:	