



Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy odstąpić kable w miejscu skrzyżowania z proj. gazociągiem. Głębokość ułożenia proj. gazociągu dostosować do rzędnej posadowienia kabli.

INWESTOR: Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września		PROJEKT: Przebudowa gazociągu s/c dn63PE w związku z rozbudową budynku pływalni krytej, Września, ul. Koszarowa 8, dz. nr 3800/13, 3800/10 dr	
PROJEKTOWAŁ: Ryszard Okoński upr. GPKG – I – 7342 – 71/96			
BRANŻA: Sanitarna		STADIUM: PB	DATA: 11.2023
			SKALA: 1:50
TREŚĆ RYSUNKU: ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH			NR RYSUNKU: Rys. 6