

oświetlenie KORYTARZ ZASILANIE Z RG	oświetlenie komunikacja	oświetlenie szatnia męska	oświetlenie szatnia damska	oświetlenie LED saunarium	oświetlenie LED sauny	oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne	gniazdo pom. −1.17, −1.18	zasilanie suszarki ściennej	zasilanie suszarki ściennej	zasilanie suszarki ściennej	gniazdo	zasilanie suszarki ściennej	zasilanie suszarki ściennej	zasilanie suszarki ściennej	zasilanie suszarki ściennej	zasilanie wytwornicy lodu	zasilanie wytwornica pary	zasilanie suszarki do rąk	zasilanie suszarki rąk	gniazdo	gniazdo	gniazdo dystrybutor wody	rezerwa
kW	0,20	0,5	0,5	0,50	0,50	0,1	2,00	3,00	3,00	3,00	1,0	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	12,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	

Układ sieci TN-S
Ochrona od porażeń:
szybkie wyłączenie zasilania
z zastosowaniem wyłącznika
różnicowo-prądowego

ΣP_j=51,30kW
k_j=0,7
P_s=35,91W
I_s=54,56A
I_B=63A

E.04 NR RYSUNKU:	**1:100** SKALA:	**09.12.2022** DATA:	Gmina Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września INWESTOR:
	PB-PT STADIUM:	**Instal. elektr.** BRANŻA:	Dz. nr 3800/13 obręb Września ADRES:
SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ROZDZIELNI RS TREŚĆ RYSUNKU:			PODPIS: mgr inż. Leszek Sobala upr. KUP/0070/POOE/11 w spec. instalacyjnej PROJEKTOWAŁ:
			PODPIS: mgr inż. Piotr Łoś upr. KUP/0138/POOE/14 w spec. instalacyjnej SPRAWDZIŁ:

Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8 na terenie byłych koszar dz. nr 3800/13 wraz z rozbudową budynku o dodatkową klatkę schodową - II etap PROJEKT: