

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Nazwa zadania:** naprawa agregatu chłodniczego w kompleksie wojskowym w Pietrzykowicach.

**Miejsce wykonania zlecenia:** kompleks wojskowy w Pietrzykowicach.

**Czas wykonania:** 40 dni roboczych

### Zakres prac:

- brak chłodzenia powietrza w głównej centrali wentylacyjnej oraz klimakonwektorach odpowiedzialnych za utrzymanie parametrów wszystkich pomieszczeń technicznych i przebywania ludzi;
- awaria agregatu chłodniczego typ ECGF7 , wyeksploatowany skraplacz do wymiany;
- po wymianie skraplacza konieczne napełnienie instalacji nowym, czynnikiem R407C 15 kG.

### Wymagania:

- 1)Wszelkie użyte materiały muszą spełniać odpowiednie wymogi i posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania i obrotu w budownictwie.
- 2)Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
- 3)Oferent przed sporządzeniem oferty powinien odbyć wizję lokalną.
- 4)Sekcja Obsługi Infrastruktury pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00. Po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dowódcy Jednostki prace będzie można realizować w innych ustalonych dniach i godzinach.
- 5)Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję lokalną. Oferta złożona przez Wykonawcę, który nie odbył wizji lokalnej podlega odrzuceniu.

Wszystkie rozbieżności w trakcie realizacji będą wymagać każdorazowej konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego.

Upoważniony do kontaktowania się z oferentami jest p. Kosma Pazdaj 261 669 794.

KIEROWNIK  
SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY NR 3  
2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Grzegorz KUPRAŃSKI

SPRAWDZIŁ

Kosma Pazdaj

SPORZĄDZIŁ