

Załącznik numer 3

Dane pętli				Dane opisów dla centrali Schack Soconet	
Numer pętli	Numer elementu na pętli	Typ urządzenia	Numer seryjny urządzenia	Numer wyjścia	Opis Wyjścia
		CSP CXF		1	Powiadomienie PSP - Alarm
		CSP CXF		2	Powiadomienie PSP - Usterka
1	14	BX-SOL-R	26886	104	Aktywacji sygnalizacji akustycznej
	26	BX-SOL-R	26903	103	Aktywacji sygnalizacji akustycznej
	41	BX-SOL-R	26896	101	Aktywacji sygnalizacji akustycznej
	47	BX-SOL-R	26877	100	Aktywacji sygnalizacji akustycznej
	64	BX-SOL-R	26904	102	Aktywacji sygnalizacji akustycznej
	85	BX-SOL-R	26884	200	Aktywacji sygnalizacji akustycznej
	92	BX-SOL-R	26895	201	Aktywacji sygnalizacji akustycznej
	98	BX-SOL-R	26892	202	Aktywacji sygnalizacji akustycznej
	114	BX-SOL-R	26900	203	Aktywacji sygnalizacji akustycznej
2	14	BX-SOL-R	26905	300	Aktywacji sygnalizacji akustycznej
	19	BX-SOL-R	26882	301	Aktywacji sygnalizacji akustycznej
	24	BX-SOL-R	03652	302	Aktywacji sygnalizacji akustycznej
	52	BX-SOL-R	26885	400	Aktywacji sygnalizacji akustycznej
	63	BX-SOL-R	26889	401	Aktywacji sygnalizacji akustycznej
	70	BX-SOL-R	26891	402	Aktywacji sygnalizacji akustycznej
1	57	BX-O2I4	38483	150	Sterowanie dźwigiem osobowym
2	48	BX-O2I4	38586	450	Sygnał aktywacji oddymiania klatki K3
	55	BX-O2I4	18063	451	Sygnał zwolnienia kontroli dostępu klatki K2
	65	BX-O2I4	38588	452	Sygnał zwolnienia kontroli dostępu klatki K1
	66	BX-O2I4	38487	453	Sygnał aktywacji oddymiania klatki K1