


WIDOK PO ZDJĘCIU DRZWI I OSŁON ZAKRYWAJĄCYCH LISTWY



ROZDZIELNICA:
podtynkowa

4 rzędy po 24 modułów 17,5.

Oznaczenia aparatów wewnątrz, widoczne po zdjęciu osłon.

Na osłonach nanieść pokazane numery obwodów i symbol rozdzielnicy.

Do wewnętrznej strony drzwi przykleić zafoliowany wykaz

określający dla każdego nr obwodu, odbiory z niego zasilane.

UKŁAD TN-S

BENBUD Zakład Projektowania
i Usług Budowlanych, Benedykt Reder
ul. Kulerskiego 11
86-300 Grudziądz

Projektował inż. M. Zwoliński
Sprawdził mgr inż. J. Koprowski

Rozdzielnica dachu RD2
Rysunek gabarytowy i wyposażenia

Branża elektryczna
Obiekt: Przedszkole
ul. Kościelna, Łąg powiat
Chojnice dz. nr 453/1, 454

Nr rysunku
E-5.1

Skala
1:5
Arkusz
1/1

2020 r

Zm.
-