



Odbiorca/Inwestor

GMINA CZERSK

UL. KOŚCIUSZKI 27

89-650 CZERSK

(PEŁNOMOCNIK: PLANER A.P.A. WIESŁAW
REDZIMSKI, UL. MICKIEWICZA 9/5,
80-425 GDAŃSK)

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

do sieci kanalizacyjnej deszczowej dla nieruchomości

działka nr geodezyjny	454
obręb	Łąg
ulica	Kościelna
miejsowość	Łąg

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.09.2019 r. (wpłynęło dnia 21.01.2020 r.) Zakład Usług Komunalnych (ZUK) sp. z o.o. w Czersku informuje, że odbiór wód należy projektować wg następujących zasad:

I. MIEJSCE WŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ DESZCZOWEJ*

- a) przewód kanalizacyjny grawitacyjny/~~istniejący~~ (materiał / średnica mm) PVC Ø 400 istniejący / ~~projektowany~~ na działce nr 441.

Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez wpust uliczny o rzędnych 127,58/125/68 lub do studni kanalizacyjnej o rzędnych 127,64/126,04 zlokalizowane na działce nr 441.

W przypadku gdy niniejsze warunki jako miejsce włączenia określają w pkt I projektowaną sieć kanalizacyjną deszczową, zapewnienie odbioru wód będzie możliwe po wybudowaniu tej sieci.

II. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO*

Przyłącze ~~istniejące~~/projektowane, grawitacyjne/~~istniejące~~ (materiał / średnica mm) min. PVC Ø160 / ~~PEØ40~~ (lub wg obliczeń hydraulicznych).

III. INNE UWAGI

IV. WYMAGANIA PROJEKTOWO - WYKONAWCZE

- a) Przyłącze kanalizacyjne należy zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający jego wymaganą przepustowość, zależną od maksymalnej ilości odprowadzanych wód.
b) Ze względu na intensywność i częstotliwość opadów do zwymiarowania układu należy przyjąć maksymalne dopuszczalne natężenie wynoszące 131 l/s/ha dla wód odprowadzanych do kanalizacji. Pozostałą część wód należy retencjonować na terenie nieruchomości.
c) Dopuszcza się odprowadzanie wyłącznie wód o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 16.12.2014 r. (Dz. U. Nr 1800).
d) W wypadku braku studni rewizyjnej na granicy lub na terenie nieruchomości w odległości nie większej

*niepotrzebne skreślić

niż 1 m od jej granicy należy zaprojektować i wykonać taką studnię o średnicy min. Ø425 mm dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i min. Ø1000 dla pozostałego rodzaju zabudowy. Studnię rewizyjną należy zaprojektować z osadnikiem o głębokości min. 1 m.

- e) Miejsce włączenia do sieci kanalizacyjnej deszczowej należy oznaczyć trwale tabliczkami informacyjnymi.
- f) W przypadku wykonywania przyłącza przez innego wykonawcę niż ZUK sp. z o. o. w Czersku, przyłączy to należy niezwłocznie po jego wykonaniu, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru w ZUK sp. z o. o. w Czersku.

V. WYMAGANIA FORMALNO - PRAWNE

- a) Wykonanie przyłącza obowiązkowo musi zostać poprzedzone opracowaniem dokumentacji technicznej przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, uzgodnieniem tej dokumentacji z ZUK sp. z o. o. w Czersku oraz zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia budowy zgodnie z odrębnymi przepisami.
Dokumentacja techniczna składana do uzgodnienia powinna zawierać co najmniej projekt zagospodarowania działki, profil podłużny projektowanego uzbrojenia.
- b) Po wykonaniu przyłącza należy zlecić wykonanie i przekazać do ZUK. z o. o. w Czersku inwentaryzację geodezyjną (wykonaną w formie papierowej i elektronicznej),
- c) Wszelkie koszty związane z budową przyłącza, w szczególności koszty dokumentacji, uzgodnień, opłat administracyjnych, robót budowlanych i czynności związanych z odbiorem przyłącza obciążają ODBIORCĘ/INWESTORA.
- d) Po wybudowaniu przyłącza ODBIORCA/INWESTOR pozostaje jego właścicielem i jest obowiązany do ponoszenia kosztów jego eksploatacji, w tym pokrywania kosztów usunięcia awarii,
- e) Odprowadzanie wód może nastąpić wyłącznie po spełnieniu określonych wyżej warunków oraz zawarciu z ZUK sp. z o. o. w Czersku stosownej umowy na odprowadzanie wód.

W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Zakład Usług Komunalnych w Czersku informuje, że zaleca się złożyć do Starosty Chojnickiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanego przyłącza. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę Chojnickiego.

Niniejsze warunki ważne są przez okres dwóch lat od daty ich wydania.

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

.....*Paweł Garbacki*.....

(Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku)

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszymi warunkami i je przyjmuję.

.....
data i podpis
(ODBIORCA/INWESTOR lub jego pełnomocnik)

Sporządził : KK