



Odbiorca/Inwestor

**GMINA CZERSK
UL. KOŚCIUSZKI 27
89-650 CZERSK**

(Pełnomocnik: Redzinski Wiesław)

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
do sieci kanalizacyjnej dla nieruchomości**

| | |
|------------------------------|------------------|
| działka nr geodezyjny | 454 |
| obręb | Łąg |
| ulica | Kościelna |
| miejsowość | Łąg |

Na podstawie §10 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czersk (Uchwała nr IV/54/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2019 r.) oraz w związku z wnioskiem z dnia 21.01.2020 r. Zakład Usług Komunalnych (ZUK) sp. z o.o. w Czersku informuje, że odbiór ścieków należy projektować wg następujących zasad:

I. MIEJSCE WŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ*

- a) przewód kanalizacyjny grawitacyjny/ociśnieniowy (materiał / średnica mm) **PVC Ø 200** istniejący / projektowany na działce nr **441**.

W przypadku gdy niniejsze warunki jako miejsce włączenia określają w pkt I projektowaną sieć kanalizacyjną, zapewnienie odbioru ścieków będzie możliwe po wybudowaniu tej sieci kanalizacyjnej.

II. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO*

Przyłącze istniejące/projektowane, grawitacyjne/ociśnieniowe (materiał / średnica mm) min. PVC Ø160 / PEØ40 (lub wg obliczeń hydraulicznych).

III. INNE UWAGI

Włączenie do sieci kanalizacyjnej poprzez wymianę istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 127,79/126,57 na studnię zbiorczą.

IV. WYMAGANIA PROJEKTOWO - WYKONAWCZE

- a) Przyłącze kanalizacyjne należy zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający jego wymaganą przepustowość, zależną od maksymalnej ilości odprowadzanych ścieków.
b) W wypadku braku studni rewizyjnej na granicy lub na terenie nieruchomości w odległości nie większej niż 1 m od jej granicy należy zaprojektować i wykonać taką studnię o średnicy min. Ø315 mm.
c) W przypadku odprowadzania przyłączem ścieków innych niż bytowe należy przewidzieć ich podczyszczenie przed wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej.
d) W przypadku przyłączania do sieci kanalizacyjnej budynków podpiwniczonych na przyłączy kanalizacyjnym należy

*niepotrzebne skreślić

zamontować urządzenie zabezpieczające przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej (Dz. U. 2015 poz. 1422).

- e) Do sieci kanalizacji sanitarnej nie mogą być odprowadzane wody opadowe, roztopowe i drenażowe, jak również odpady i substancje, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 wraz z późn. zm.).
- f) Miejsce włączenia do sieci kanalizacyjnej należy oznaczyć trwale tabliczkami informacyjnymi.
- g) W przypadku wykonywania przyłącza przez innego wykonawcę niż ZUK sp. z o. o. w Czersku, przyłączyć to należy niezwłocznie po jego wykonaniu, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru w ZUK sp. z o. o. w Czersku.

V. WYMAGANIA FORMALNO - PRAWNE

- a) Wykonanie przyłącza obowiązkowo musi zostać poprzedzone opracowaniem dokumentacji technicznej przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, uzgodnieniem tej dokumentacji z ZUK sp. z o. o. w Czersku oraz zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia budowy zgodnie z odrębnymi przepisami.
Dokumentacja techniczna składana do uzgodnienia powinna zawierać co najmniej projekt zagospodarowania działki, profil podłużny projektowanego uzbrojenia, załącznik graficzny z lokalizacją urządzenia o którym mowa w pkt. III d niniejszych warunków.
- b) Po wykonaniu przyłącza należy zlecić wykonanie i przekazać do ZUK. z o. o. w Czersku inwentaryzację geodezyjną (wykonaną w formie papierowej i elektronicznej),
- c) Wszelkie koszty związane z budową przyłącza, w szczególności koszty dokumentacji, uzgodnień, opłat administracyjnych, robót budowlanych i czynności związanych z odbiorem przyłącza obciążają ODBIORCĘ/INWESTORA.
- d) Po wybudowaniu przyłącza ODBIORCA/INWESTOR pozostaje jego właścicielem i jest obowiązany do ponoszenia kosztów jego eksploatacji, w tym pokrywania kosztów usunięcia awarii,
- e) Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 odprowadzanie ścieków może nastąpić wyłącznie po spełnieniu określonych wyżej warunków oraz zawarciu z ZUK sp. z o. o. w Czersku umowy na odprowadzanie ścieków.

W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Zakład Usług Komunalnych w Czersku informuje, że zaleca się złożyć do Starosty Chojnickiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanego przyłącza. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę Chojnickiego.

Niniejsze warunki ważne są przez okres dwóch lat od daty ich wydania.

Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

.....
(Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku)

Oświadczam, że zapoznałem się z niniejszymi warunkami i je przyjmuję.

.....
data i podpis
(ODBIORCA/INWESTOR lub jego pełnomocnik)

Sporządził : KW/~~KK~~/ST*