

| RODZAJ | | UMYWALKA | LUSTRO WKLEJANE | KABINA NATRYSKOWA | KABINA NATRYSKOWA | ODWODNIENIE WYKŁADZIN HOMOGENICZNYCH | MISKA USTĘPOWA | STELAŻ | PRZYCISK | BATERIA UMYWALKOWA | BATERIA PRYSZNICOWA | ZESTAW PRYSZNICOWY |
|--|-------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|---|--|
| NUMER NA RYSUNKU | | | | | | | | | | | | |
| KOLOR | | BIAŁY | ----- | SZARY | SZARY | CHROM (PROFIL) | BIAŁY | NIEBIESKI | BIAŁY | CHROM | CHROM | CHROM |
| WYMIARY [szer. / gł. / wys.] (cm) | | 40 / 32 | 60 / 90 | 90 / 90 / 205 | 80 / 80 / 205 | 63 / 13 / 8,3 | 34,5 / 51 | 40 / 14–19 / 114–134 | 22 / 1 / 15 | 10,8 / 11,25 | wys. 12,05 | wys. 12,05 |
| WIDOK | | | | | | | | | | | | |
| OPIS | | Głębokość: 32 cm Szerokość: 40 cm Kształt: zaokrąglony Otwór na armaturę: narożny (lewy) Przelew: tak Rodzaj umywalki: ceramiczna Waga brutto: 8,9 kg Waga netto: 7,9 kg Do skompletowania z baterią | Lustro wklejane – fazowane Grubość szkła: 3 mm | Materiał/tworzywo: płyty kompaktowe HPL 10mm lub 12 mm Konstrukcja kabin wykonana z profili aluminiowych Zawiasy wykonane z materiałów nie ulegających korozji z samodomykaczem grawitacyjnym Kabina montowana na wspornikach z aluminium (rdzeń stalowy) | Materiał/tworzywo: płyty kompaktowe HPL 10mm lub 12 mm Konstrukcja kabin wykonana z profili aluminiowych Zawiasy wykonane z materiałów nie ulegających korozji z samodomykaczem grawitacyjnym Kabina montowana na wspornikach z aluminium (rdzeń stalowy) | Wkład NODO Pierścień zaciskowy 2 mm ze stali nierdzewnej z uszczelką 2 mm z EPDM Kratka ze stali nierdzewnej Średnica wylotu: 50mm Wypływ: 0,80 l/s Masa jednostkowa: 3,8 kg | Deska w zestawie: tak Kształt: Zaokrąglony Łatwe wypinanie: Tak Materiał/tworzywo: duroplast Rodzaj kołnierza: Cleanon Rodzaj zawiasów: z wolnym opadem Splukiwanie: 3–5l Waga brutto: 20,3 kg Waga netto: 16 kg | Doprowadzenie wody: z prawej, z lewej Kolor: Niebieski Materiał/tworzywo: Plastik, stal malowana proszkowo Rodzaj stelaża: do wc Rodzaj zabudowy: Lekka Splukiwanie: 3–5l, 3–6l Sposób działania systemu: Mechaniczny Waga brutto: 11,9 kg Waga netto: 10,5 kg Wysokość: 114 szt. 134 cm Zestaw montażowy w komplecie. | Materiał/tworzywo: tworzywo sztuczne Możliwość licowania ze ścian: Nie Powłoka antybakteryjna: Nie Sposób działania systemu: Mechaniczny Waga brutto: 2,4 kg Waga netto: 2,0 kg | Grupa akustyczna: li Klasa przepływu: A Korek plastikowy g 1 1/4 cala Perlator, barteria mechaniczna. Grubość warstwy niklu 8–12µm oraz chromu 0.25–0.3 µm Rodzaj głowicy: ceramiczna Sposób montażu: stojąca Średnica głowicy: 4 cm Uchwyt: jednouchwytowa | Grupa akustyczna: li Klasa przepływu: B Bateria mechaniczna grubość warstwy niklu 8–12µm oraz chromu 0.25–0.3 µm Rodzaj głowicy: ceramiczna Sposób montażu: ścienna Średnica głowicy: 4 cm Uchwyt: Jednouchwytowa | Przewód natryskowy g1/2, stożek 23x g 1/2, długość 1,5m, powłoka metalowa, klasa przepływu 1 Funkcje słuchawki: rain Materiał węża: powłoka metalowa Słuchawka prysznicowa, średnica 8 cm, klasa przepływu b Typ uchwytu: punktowy szt. Wykończenie: sz. Silikonowe szt. |
| ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH | 1039 | Łazienka | 1 szt. | 1 szt. | | | | | | | | |
| | 1041 | Łazienka | 1 szt. | 1 szt. | | | | | | | | |
| | 1038 | Łazienka | 1 szt. | 1 szt. | | | | | | | | |
| | 1036 | Sala chorych | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | | | | | | | |
| | 1037 | Sala chorych | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | | | | | | | |
| | 1035 | Sala chorych | 1 szt. | 1 szt. | | | | | | | | |
| | 1015 | Łazienka | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | | | | | | | |
| | 1005 | Sala chorych | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | | | | | | | |
| | 1007 | Sala chorych | 1 szt. | 1 szt. | | | | | | | | |
| | 1004 | Sala chorych | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | | | | | | | |
| | 1006 | Sala chorych | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | | | | | | | |
| | 1008 | Sala chorych | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | | | | | | | |
| | 1010 | Sala chorych | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | | | | | | | |
| | 1016 | Łazienka | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | | | | | | | |
| | 1020 | Sala chorych | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | | | | | | | |
| | 1026 | Sala chorych | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | | | | | | | |
| | 1028 | Sala chorych | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | | | | | | | |
| | 1024 | Sala chorych | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | | | | | | | |
| | 1022 | Sala chorych | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | | | | | | | |
| | 1011 | Łazienka | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. | | | | | | | |
| | 03.11 | Pom. gospodarcze | 1 szt. | | | | | | | | | |
| | 1031 | Pom. gospodarcze | 1 szt. | | | | | | | | | |
| | 1029 | Pom. gospodarcze | 1 szt. | | | | | | | | | |
| | 1027 | Pom. gospodarcze | 1 szt. | | | | | | | | | |
| | 1025 | Pom. gospodarcze | 1 szt. | | | | | | | | | |
| | 1023 | Pom. gospodarcze | 1 szt. | | | | | | | | | |
| | 1021 | Pom. gospodarcze | 1 szt. | | | | | | | | | |
| | 1019 | Pom. gospodarcze | 1 szt. | | | | | | | | | |
| | 1017 | Pom. gospodarcze | 1 szt. | | | | | | | | | |
| | 1013 | Pom. gospodarcze | 1 szt. | | | | | | | | | |
| | 1018 | Pom. gospodarcze | 1 szt. | | | | | | | | | |
| KPDNYGNACJA RAZEM | | 31 szt. | 20 szt. | 8 szt. | 10 szt. | 18 szt. | 20 szt. | 20 szt. | 20 szt. | 31 szt. | 18 szt. | 18 szt. |

LMP GROUP

mgr inż. Joanna Szpinek

ul. Wrocławska 109, 58-306 Wałbrzych

| | | | | |
|--|---|---------------|--|----------------------|
| Projektant: | mgr inż. Dariusz Stefaniak | UAN.V | | Data: 14.07.2023r |
| Wykonał: | mgr inż. Joanna Szpinek | 7342/3/233/94 | | |
| Zadanie: | Remont instalacji wod–kan. wraz z wydzieleniem instalacji p.poż. w budynku szpitalnym nr 2 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej przy ulicy Weigla 5 we Wrocławiu | | | Stadium: PT |
| Inwestor: | 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ul. Weigla 5, 50–981 Wrocław | | | Skala: --- |
| Tytuł rys.: | RZUT I PIĘTRA – ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK | | | Nr rys.: 10 |
| Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstąpiony komunikować, bez pisemnej zgody firmy projektowej | | | | |