



WYMIARY ZAPROJEKTOWANEJ KOMPENSACJI TYPU „U” NA PRZEWODACH PE-XC/AI/PE-XC


DLA ODCINKA L=5,6M $\Delta L=4,9\text{MM}$




DLA ODCINKA L=5,5M $\Delta L=4,82\text{MM}$



DLA ODCINKA L=6,6M $\Delta L=5,78\text{MM}$



DLA ODCINKA L=10,0M $\Delta L=8,76\text{MM}$



DLA ODCINKA L=10,2M $\Delta L=8,92\text{MM}$



LMP GROUP
mgr inż. Joanna Szpinek
ul. Wrocławska 109, 58-306 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOŚ/08		Data:	14.07.2023r.
Wykonał:	mgr inż. Joanna Szpinek			Stadium:	PT
Zadanie:	Remont instalacji wod-kan. wraz z wydzielaniem instalacji p.poż. w budynku szpitalnym nr 2 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej przy ulicy Weigla 5 we Wrocławiu			Skala:	1:100
Inwestor:	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław			Nr rys.:	5
Tytuł rys.:	WYMIARY ZAPROJEKTOWANEJ KOMPENSACJI TYPU „U” NA PRZEWODACH WODOCIĄGOWYCH				
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej					