


- Uwagi:
1. Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych (stal nierdzewna typu 1.4401) łączonych za pomocą kształtek gwintowanych.
 2. Instalację hydrantową prowadzić w bruzdach za wyjątkiem pomieszczeń zlokalizowanych w przyziemiu.
 6. Przejścia instalacji hydrantowej przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w rurze osłonowej.

OZNACZENIA:
- - - - - instalacja hydrantowa



LMP GROUP
mgr inż. Joanna Szpinek
ul. Wrocławska 109, 58-306 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOS/08		Data: 14.07.2023r
Wykonat:	mgr inż. Joanna Szpinek			Stadium: PT
Zadanie:	Remont instalacji wod-kan. wraz z wydzielaniem instalacji p.poż. w budynku szpitalnym nr 2 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej przy ulicy Weigla 5 we Wrocławiu			Skala: 1:100
Inwestor:	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław			Nr rys.: 23
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU – INSTALACJA HYDRANTOWA			

Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Ryzykno niniejszy nie może być w całości lub w części przetwarzany, uzupełniany lub oddzielany komunikatów, bez pisemnej zgody firmy projektowej