


OZNACZENIA:
— — kanalizacja sanitarna
R — rewizja zamknięta szczelnym korkiem

- Uwagi:
1. Instalację kanalizacji sanitarnej natynkowej wykonać z rur i kształtek PP.
2. Instalację kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wykonać z rur i kształtek PVC, SN8.
3. Na każdym pionie na wysokości 0,3m nad posadzką parteru zamontować szczelną rewizję.
4. Instalację kanalizacji sanitarnej łączyć poprzez połączenia kielichowe uszczelkowe.
5. Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzić w bruzdach ścian, szachtach instalacyjnych oraz podposadzkowo.

				LMP GROUP mgr inż. Joanna Szpinek ul. Wrocławska 109, 58-306 Wałbrzych	
Projektant:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOS/08		Data:	14.07.2023r.
Wykonat:	mgr inż. Joanna Szpinek			Stadium:	PT
Zadanie:	Remont instalacji wod-kan. wraz z wydzieleniem instalacji p.p.oż. w budynku szpitalnym nr 2 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej przy ulicy Weigla 5 we Wrocławiu				Skala:
Inwestor:	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław				1:100
Tytuł rys.:	RZUT PIWNIC – INSTALACJA KANALIZACJA SANITARNEJ				Nr rys.:
Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Tytuł niniejszy nie może być w całości lub w części przetwarzany, uzupełniany lub odstępny komercyjnie, bez pisemnej zgody firmy projektowej				7	