

Uwagi:

- Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych (stal nierdzewna typu 1.4401) łączonych
- Instalację hydrantową prowadzić w bruzdach za wyjątkiem pomieszczeń zlokalizowanych
- Przebieg instalacji hydrantowej przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w
-
-
- Przebieg instalacji hydrantowej przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w

OZNACZENIA:

- - - - - instalacja hydrantowa
- - - - - zawór odcinający

Projektant:	mgr inż. Łukasz
Wykonat:	mgr inż. Joanna
Zadanie:	Remont instalacji wod-ka 4 Wojkowego Szpitala Opieki Zdrowotnej przy 4 Wojkowym Szpitalu Zdrowotnej we Wrocławiu ul. Weigla 5, 50-981
Inwestor:	
Tytuł rysa:	RZUT I PIĘTRA – INSTALACJA

Uwagi:

1. Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych (stal nierdzewna typu 1.4401) łączonych za pomocą kształtek gwintowanych.
2. Instalację hydrantową prowadzić w brzdach, za wyjątkiem pomieszczeń zlokalizowanych w przyziemiu.
6. Przejścia instalacji hydrantowej przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w murze osłonowej.

OZNACZENIA:

--...-- - instalacja hydrantowa
--●-- - zawór odcinający



LMP GROUP
mgr inż. Joanna Szpinek
ul. Wrocławska 109, 58-306 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/D05/08		Data: 14.07.2023r
Wykonawca:	mgr inż. Joanna Szpinek			Stadium: PT
Zadanie:	Remont instalacji wod-kan. wraz z wydzieleniem instalacji p.p.o. w budynku szpitalnym nr 2 4 Jaskowskiego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrotowej przy ul. Weigle 5 w Wrocławiu			Skala: 1:100
Inwestor:	4 Jaskowski Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrotowej we Wrocławiu ul. Weigle 5, 50-951 Wrocław			Nr rys.: 24.
Tytuł rys.:	RZUT I PIĘTRA – INSTALACJA HYDRANTOWA			

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej