


- Uwagi:
1. Instalację wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej wykonać z rur typu PE-Xc/AI/PE-Xc z osłonami antydyfuzyjnymi.
 2. Instalację wodociągową prowadzić w bruzdach ścian, posadzce, pod strzemieniem pomieszczeń oraz szachtach instalacyjnych.
 3. Połączenia instalacji wodociągowej wykonać poprzez kształtki i złączki zaciskane.
 4. Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych (stal nierdzewna typu 1.4401) łączonych za pomocą kształtek gwintowanych.
 5. Instalację hydrantową prowadzić w bruzdach za wyjątkiem pomieszczeń zlokalizowanych w przysziemiu.
 6. Przebiegi instalacji wodociągowej (woda ciepła, zimna oraz cyrkulacyjna) oraz hydrantowej przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w rurze osłonowej
- OZNACZENIA:
- | | | | |
|-------------|-------------------------|----|---|
| — | - woda zimna | | - projektowana kompensacja typu "U" |
| - - - | - woda cyrkulacyjna | 1. | 1. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN75 - szt. 1 |
| - . - . | - woda ciepła | 2. | 2. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN 65 - szt. 2 |
| - . - . - . | - instalacja hydrantowa | 3. | 3. FILTR SIATKOWY DO WODY DN 65 - szt. 1 |
| | | 4. | 4. MODUŁ ODCIĘCIA INSTALACJI BYTOWEJ |
| | | 5. | 5. ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP EA DN 65 - szt. 1 |
| | | 6. | 6. REDUKTOR CIŚNIENIA WODY - szt. 1 |
| | | 7. | 7. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN50 - szt. 2 |
| | | 8. | 8. PRESOSTAT |
| | | 9. | 9. ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP EA DN 50 - szt. 1 |

Średnice zaworów podpińkowych = średnicy nominalnej rurociągu

—●— - zawór odcinający
—●— - zawór regulacyjny/termostatyczny-równoważący
- - - - woda odcinający

		LMP GROUP <i>mgr inż. Joanna Szpinek</i> ul. Wrocławska 109, 58-306 Wałbrzych		
Projektant:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOS/08		Data: 14.07.2023r.
Wykonat:	mgr inż. Joanna Szpinek			Stadium: PT
Zadanie:	Remont instalacji wod-kan. wraz z wydzielaniem instalacji p.poz. w budynku szpitalnym nr 2 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej przy ulicy Weigla 5 we Wrocławiu			Skala: 1:100
Inwestor:	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław			Nr rys.: 1
Tytuł rys.:	RZUT PIWNIC – INSTALACJA WODOCIĄGOWA			
Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Ryzyk niniejszy nie może być w całości lub w części przenoszony, uzupełniany lub odstępnym komuniów, bez pisemnej zgody firmy projektowej				