


- Uwagi:
1. Instalację wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej wykonać z rur typu PE-Xc/Al/PE-Xc z osłonami antydyfuzyjnymi.
  2. Instalację wodociagową prowadzić w brzdach ścian, posadzce, pod stropem pomieszczeń oraz szachtach instalacyjnych.
  3. Połączenia instalacji wodociagowej wykonać poprzez kształtki i złączki zaciskane.
  4. Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych (stal nierdzewna typu 1.4401) łączonych za pomocą kształtek gwintowanych.
  5. Instalację hydrantową prowadzić w brzdach za wyjątkiem pomieszczeń zlokalizowanych w przyziemiu.
  6. Przejsia instalacji wodociagowej (woda ciepła, zimna oraz cyrkulacyjna) oraz hydrantowej przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w rurze osłonowej

- OZNACZENIA:
- woda zimna
  - instalacja hydrantowa
  - istniejąca instalacja hydrantowa
  - zawór odcinający

1. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN75 – szt. 1
2. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN 65 – szt. 2
3. FILTR SIATKOWY DO WODY DN 65 – szt. 1
4. MODUŁ ODCIĘCIA INSTALACJI BYTOWEJ
5. ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP EA DN 65 – szt. 1
6. REDUKTOR CIŚNIENIA WODY – szt. 1
7. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN50 – szt. 2
8. PRESOSTAT
9. ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYP EA DN 50 – szt. 1

		<b>LMP GROUP</b> <b>mgr inż. Joanna Szpinek</b> <b>ul. Wrocławska 109, 58-306 Wałbrzych</b>		
Projektant:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOŚ/08		Data: 14.07.2023r.
Wykonat:	mgr inż. Joanna Szpinek			Stadium: PT
Zadanie:	Remont instalacji wod-kan. wraz z wydzieleniem instalacji p.poż. w budynku szpitalnym nr 2 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej przy ulicy Weigla 5 we Wrocławiu			Skala: 1:100
Inwestor:	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław			Nr rys.: 25
Tytuł rys.:	IZOMETRIA INSTALACJI HYDRANTOWEJ			

Zastrzegę się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany.