





SCHEMAT UKŁADU DACHU

LEGENDA

-  **wd** WPUST DACHOWY WŁĄCZONY DO WEWNĘTRZNEJ RURY SPUSTOWEJ
 **RkØ160** ODPIETRZENIE KANAŁIZACJI SANITARNEJ – KOMINEK
 **hak** HAK ZAKOTWIONY W STROPIE DO MOCOWANIA ODCIĄGU MASZTU



- UWAGI:
1. POWIERZCHNIA POŁĄCI DACHU "B" WYNOŚI ok. 412 m²
2. OBECNE POKRYCIE DACHU SKŁADA SIĘ Z KILKU WARSTW PAPY PODKŁADOWEJ I WIERZCHNIEJ, UKŁADANYCH NA PRZESTRZENI OSTATNICH KILKU LAT. WARSTWY TE NALEŻY USUNĄĆ AŻ DO BETONOWEJ WARSTWY SPADKOWEJ, WYLANEJ NA PŁYTACH KORYTKOWYCH.
3. KOMINKI ODPIETRZAJĄCE PIONY KANAŁIZACJI SANITARNEJ Ø160, WYKONANE Z PCV W WIĘKSZOŚCI USZKODZONA I POPEKANE POD WPLYWEM PROMIENI UV. PODCZAS REMONTU DACHU NALEŻY JE WYMIENIĆ NA NOWE. ZALECANA WYSOKOŚĆ WYŁOTU KOMINKA NAD POZIOM DACHU TO 30cm. ILOŚĆ KOMINKÓW ODPIETRZENIA DO WYMIANY NA POŁĄCI "B" – 10 szt.
4. PRZED ZERWANIEM POKRYCIA PAPY POD MASZTEM TELEKOMUNIKACYJNYM NALEŻY WEZWAĆ TECHNIKÓW OPERATORA BĄDĄCEGO WŁAŚCIELEMIEM MASZTU (ORANGE) ŻEBY ZABEZPIECZYLI I PODNIEŚLI DRABINKI INSTALACYJNE Z WIĄZKAMI KABLI, KTÓRE LEŻĄ NA POŁĄCI DACHU.

PROJEKT BUDOWLANY		REMONT DACHU	
INWESTOR Centrum Turystyczno Sportowe Sp. z o.o. ul. Kłodzka 16 57-402 Nowa Ruda		PROJEKTANT  "ARCHIT" Zbigniew Hass Wrocław, Królowej Marysińskiej 3/9	
PROJEKTANT arch. Z. Hass		436/93/UW	
OPRACOWANIE REMONTU DACHU DOMU WYPOCZYNKOWEGO "SPORT CENTRUM" NOWA RUDA, ul. Kłodzka 18, dz. nr 2/6 AR-3, obręb Stupień		DATA 07.2022 SKALA 1:75	
RYSUNEK RZUT DACHU - CZĘŚĆ "B"		NR RYS. A-02	