



# Zarząd Powiatu Głogowskiego

67-200 GŁOGÓW, ul. Sikorskiego 21

tel. (076) 728 28 01 fax (076) 728 28 17

www.powiat.glogow.pl, e-mail: starostwo@powiat.glogow.pl

Posiadamy Certyfikat: „Mecenas Polskiej Ekologii”



RZ.272.03.2023

Głogów, 4 lipca 2023r.

## ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI NR 3 O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest: **Przebudowa łazienek w budynku Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie, wraz z wymianą sieci kanalizacyjno-wodociągowej.**

Zamawiający informuje, iż dnia 4 lipca 2023r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

### PYTANIE 1

Dotyczy przedmiaru nr 10 - Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej – podposadzkowej - bud. mieszkalny. Czy po wykonaniu posadzek cementowych - 245,60 m<sup>2</sup> Zamawiający przewiduje przyklejenie płytek na posadzkach? Uwzględniono tylko uzupełnienie płytek w pom. mokrych i sanitarnych - 8,16 m<sup>2</sup>

### ODPOWIEDŹ 1

Nie przewiduje.

### PYTANIE 2

Czy do ocieplenia posadzki należy przyjąć styropian EPS100 gr. 5 cm?

### ODPOWIEDŹ 2

Do ocieplenia posadzki może być przyjęty styropian EPS100 gr. 5 cm – twardy.

### PYTANIE 3

Proszę o podanie parametrów płytek podłogowych.

### ODPOWIEDŹ 3

Płytki podłogowe antypoślizgowe dobrane kolorem do istniejących.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

**STAROSTA**  
  
**Jarosław Dudkowiak**

NACZELNIK  
WYDZIAŁU ROZWOJU POWIATU  
I ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH  
  
**Agnieszka Krawczyk**

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
  
**Bartosz Ławrowski**