

Grudziądz, dnia 25 października 2024 roku

## Ogłoszenie o postępowaniu na wymianę klimatyzatorów w OPEC GRUDIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

Działając w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie wymiany klimatyzatorów, w tym:

- 1) wymianę wyeksploatowanej jednostki klimatyzacyjnej w pomieszczeniu technologicznym falowników pomp obiegowych PO4-5 (1 szt. LG S30ACP AS-C306MLM0), montaż 1 nowego klimatyzatora o następujących wymaganiach sprzętowych:
  - a) klimatyzator typu split, przeznaczony do pracy ciągłej 24/7 w ciągu roku – 1 szt.;
  - b) czynnik chłodniczy: R32,
  - c) zastosowana regulacja pracy sprężarki – inwertorowa,
  - d) dostosowany do współpracy ze sterownikiem pracy naprzemiennej,
  - e) jednostka wewnętrzna: ścienna,
  - f) jednostka zewnętrzna: montaż na uchwycie ściennym,
  - g) moc chłodnicza urządzenia 8,2 kW,
  - h) okres gwarancji: min. 3 lata,
  - i) zapewnienie części zamiennych po zaprzestaniu produkcji urządzenia przez min. 5 lat,
  - j) zapewnienie możliwości wykonania odpłatnych przeglądów w okresie gwarancyjnym – (2x do roku w okresie wiosennym i jesiennym).

### Zakres wymiany obejmuje:

- demontaż 1 szt. istniejącego klimatyzatora, odzysk czynnika chłodniczego i przekazanie do utylizacji, demontaż instalacji odprowadzania skroplin, demontaż instalacji chłodniczej,
- montaż 1 szt. klimatyzatora – jednostka zewnętrzna na ścianie budynku na uchwycie ściennym z podstawami antywibracyjnymi, dopuszcza się ponowne wykorzystanie istniejącej podstaw – po weryfikacji jej stanu,
- wykonanie instalacji chłodniczej zgodnie ze sztuką instalatorską oraz zaleceniami producenta urządzenia zawartymi w DTR, wykonanie próby szczelności mieszaniną azotu (95%) i wodoru (5%), zezwala się w pomieszczeniach na lutowanie twarde instalacji chłodniczej z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ,
- dostawa, montaż, uruchomienie sterownika pracy naprzemiennej,
- wykonanie instalacji odprowadzania skroplin – grawitacyjna,
- wykonanie podłączeń elektrycznych jednostki wewnętrznej i zewnętrznej,
- wykonanie pomiarów elektrycznych,
- uruchomienie i konfiguracja urządzenia,
- przeszkolenie z zakresu obsługi,
- przewody instalacji elektrycznej prowadzić w peszlach lub korytach po zewnętrznych powierzchniach ścian i sufitu - nie naruszając estetyki obiektu,
- przewody instalacji chłodniczej i odprowadzenia skroplin prowadzić w uchwytach po zewnętrznych powierzchniach ścian i sufitów – nie naruszając estetyki obiektu,
- w przypadku uszkodzenia powierzchni ścian i sufitów przeprowadzić prace malarskie na całych powierzchniach płaskich na których zostały położone instalacje,
- zagospodarowanie odpadów powstałych podczas wymiany urządzeń.

- 2) Montaż nowego urządzenia klimatyzacyjnego w pomieszczeniu biurowym wagi samochodowej o następujących wymaganiach sprzętowych:
- klimatyzator typu split dla zapewnienia komfortu w pomieszczeniu – 1 szt.
  - czynnik chłodniczy: R32,
  - zastosowana regulacja pracy sprężarki – inwertorowa,
  - sugerowana moc chłodnicza 2,5 kW,
  - sterowanie za pomocą pilota bezprzewodowego,
  - jednostka wewnętrzna ścienna,
  - jednostka zewnętrzna: montaż na dachu budynku lub ścianie budynku na wspornikach z podstawami antywibracyjnymi,
  - okres gwarancji: min. 3 lata,
  - zapewnienie części zamiennych po zaprzestaniu produkcji urządzenia przez min. 5 lat,
  - zapewnienie możliwości wykonania odpłatnych przeglądów w okresie gwarancyjnym– (2x do roku w okresie wiosennym i jesiennym),

Zakres obejmuje:

- montaż 1 szt. klimatyzatora - jednostka zewnętrzna na dachu lub ścianie budynku na podstawie antywibracyjnej, jednostka wewnętrzna - ścienna - montaż w pomieszczeniu.
- wykonanie instalacji chłodniczej zgodnie ze sztuką instalatorską oraz zaleceniami producenta urządzenia zawartymi w DTR, wykonanie próby szczelności mieszaniną azotu (95%) i wodoru (5%), zezwala się w pomieszczeniach na lutowanie twarde instalacji chłodniczej z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ.
- wykonanie instalacji odprowadzania skroplin,
- podłączenie elektryczne jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, doprowadzenie zasilania z rozdzielnic,
- wykonanie pomiarów elektrycznych,
- uruchomienie i konfiguracja urządzenia,
- przeszkolenie z zakresu obsługi,
- przewody instalacji elektrycznej prowadzić w korytach po zewnętrznych powierzchniach ścian i sufitu - nie naruszając estetyki obiektu,
- przewody instalacji chłodniczej i odprowadzenia skroplin prowadzić w korytach instalacyjnych plastikowych lub wkuć w płaszczyzny ścian i sufitów,
- w przypadku uszkodzenia powierzchni ścian i sufitów przeprowadzić prace malarskie na całych powierzchniach płaszczyzn na których zostały położone instalacje,
- zagospodarowanie odpadów powstałych podczas wymiany urządzeń.

Szczegółowe obowiązki wykonawcy określone zostały w załączniku nr 1 – projekt umowy.

**WIZJA LOKALNA**

W celu właściwego skalkulowania ceny przed sporządzeniem oferty bezwzględnie wymagane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca przyszłych prac na terenie OPEC w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7. Wykonawca chcący wziąć udział w wizji lokalnej proszony jest o kontakt z przedstawicielem Zamawiającego:

- Łukasz Plewa tel.: 56 45 06 257, kom.:510 213 535, e-mail: [l.plewa@opec.pl](mailto:l.plewa@opec.pl)

**TERMIN REALIZACJI** : trzy tygodnie licząc od dnia zawarcia umowy

### **SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:**

1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP znajdującej się na stronie: [https://platformazakupowa.pl/pn/gpp\\_grudziadz/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz/proceedings)
2. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatny.
3. Do oferty złożonej za pośrednictwem Platformy Zakupowej należy załączyć:
  - 1) trzy referencje poświadczające wykonywanie usług montażu klimatyzacji w w/w zakresie w ostatnich trzech latach,
  - 2) skan Certyfikatu F-gazowego Przedsiębiorcy;
  - 3) potwierdzenie odbycia wizji lokalnej;
  - 4) Dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
  - 5) oświadczenie sankcyjne.

**Termin złożenia oferty: 08 listopada 2024 roku do godz. 12<sup>00</sup>**

### **POZOSTAŁE INFORMACJE**

1. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

### **Załączniki:**

- 1) Projekt umowy;
- 2) Oświadczenie sankcyjne.

