



# ROZDZIELNICA RG



**UWAGI**

- Wykonana rozdzielnica musi być opisana w sposób trwały i jednoznaczny
- Rozdzielnica musi być wyposażona w kieszeń na dokumentację
- Na dwuzłazach przymocować załaminowany schemat ideowy rozdzielnic
- Rozdzielnicę wykonać systemowo
- Ochrona przeciwporażeniowa wykonana w układzie sieci TN-S
- Samoczynne wyłączenie zasilania
- Dokumentacja wymaga koordynacji wykonawczej




**ERKON**

**ERKON KONRAD SEKLECKI**  
 ul. Słotwina 2D 80-180 Borkowo tel. 500 174 775

---

**JEDNOSTKA WYKONUJĄCA:**



**UL. DĘBOWA 1/2; 82-500 Kwidzyn**

PRACIA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PRZEDMIOTOWY PROJEKT (DZIEDZ ARCHITEKTURALNA) JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z ART. 1, 8, 16, 17, 76, 79 USTAWY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POŚCIEPNIACH (Dz.U. nr 24 z dn. 23.02.1994)

---

**NAZWA:**

**PROJEKT ZAMIENNY DOSTOSOWANIA GRUDZIĄDZKICH SPICHLERZY DO PEŁNIENIA FUNKCJI NA RZECZ KULTURY**

**ADRES:**

**GRUDZIĄDZ UL. SPICHRZOWA 33/35**

**JEDN. EWIDENCYJNA GRUDZIĄDZ OBR. 045 GRUDZIĄDZ**

**INWESTOR:**

**GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ**  
**86-300 GRUDZIĄDZ, UL. RATUSZOWA 1**

---

| RODZAJ PROJEKTU: | BRANŻA:     | FORMAT RYSUNKU: |
|------------------|-------------|-----------------|
| P.BUDOWLANY      | ELEKTRYCZNA | A3              |
| DATA:            | SKALA:      | NR RYSUNKU:     |
| 05.2020          | 1:100       | E4.1            |

**NAZWA RYSUNKU:**

**SCHEMAT\_ROZDZIELNICY\_RG\_1/2**